

LEGENDA PO

N 1.01-III.



označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti



požární uzávěr (požadovaná požární odolnost)

EI 45



požární uzávěr (požadovaná požární odolnost)-zavírá EPS

pož.odolnost stěnových konstrukcí + hranice požárního úseku

REI 45



pož.odolnost stropních konstrukcí



chráněná úniková cesta typu "A"



chráněná úniková cesta typu "B"



evakuační (lůžkový) výtah



únikový východ

EPS

požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)



požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)



hadicový systém DN 25/30 m hadice



přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg (21A=á 6HJ)



přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg (55B,C)

CS

vypínací prvek CENTRAL STOP

TS

vypínací prvek TOTAL STOP



ústředna EPS

OPPO

obslužné pole požární ochrany

KT

klíčový trezor

TO

tablo obsluhy

ZDP

zařízení dálkového přenosu



zábleskový maják

IŠ

požární úsek instalační šachty v II.SPB