LEGENDA STRUKTUR. KABELÁŽ

- R — 19" ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 1xRJ45
- ZÁSUVKA 1xRJ45 PRO MONITORING LEDNIC
- ZÁSUVKA 2xRJ45
- ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- KOMUNIKAČNÍ TABLO AUDIO
- KOMUNIKAČNÍ TABLO VIDEO
- N — NAPÁJEČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ZVONEK
- ZÁSUVKA S KONEKTOREM Jack 3,5mm
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA EKV

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA STA

- STA — ROZVADĚČ STA
- ZÁSUVKA STA
- ANTÉNA DVB-T
- ANTÉNA VKV

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

- PŘEPÁŽKOVÝ DISPLEJ
- VO — HLAVNÍ MONITOR
- TISKÁRNA
- KLÁVESNICE

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

- PC – PRACOVNÍ STANICE
- KAMERA VE VYHŘÍVANÉM KRYTÍ
- DOOME KAMERA NA PODHLEDU

	S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 LSZH
	OPTICKÉ KABELY
	SYKFY 50x2x0,5
	TCEPKPFLE 50x4x0,6
	KOAX VCCJE-R 75-4,8 (BEZHALOGENOVÝ)
	AUDIO KABEL STEREO
	SYKFY 2x2x0,5
	KABEL HDMI
	PARAPETNÍ ŽLAB

POZNÁMKY:
HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU ULOŽENY DO ŽLABŮ NAD PODHLEDEM (VIZ POPISY). ŽLAB BUDE VŽDY JEDEN PRO VŠECHNY SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE. OSTATNÍ NEPOPSANÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM KDE BUDOU KABELY VEDENY VOLNĚ, PŘÍCHYCENY KE STROPU SVAZKOVÝMI DRŽÁKY. SVODY Z PODHLEDU K ZÁSUVKÁM A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY ULOŽENY DO PEVNÝCH PLASTOVÝCH TRUBEK NA POVRCHU.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	MICHAL EIBICH	
KONTROLOVAL	MICHAL EIBICH	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KANIA
KANIA, s.r.o. Bystrou 809, 742 58 Odry-ev. Hrivé
tel.: 596 343 487
e-mail : info@kania-odry.cz

NÁZEV AKCE :
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ	DPS		
DATUM	09/2017		
FORMÁT/POČET STR.	A4/21		
MĚŘÍTKO	1:50		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			

NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A — ČÁST : SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. ZAK.	16033	ČÍSLO SOUBOR	SOUPRAVY
		DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 2.NP - SK, STA, CCTV, VS

Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-09