



03.045/6
pořadí ve skupině
číslo skupiny
číslo kruhu

LEGENDA

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

EPS

OSTŘEDNA EPS

PARALELNÍ TABLO

OPTICKO-KODOVÝ HLASÍC

TERMODIFERENCIÁLNÍ HLASÍC

TLAČÍTKOVÝ HLASÍC

OT MULTISENZOROVÝ HLASÍC

HLASÍC VE ZDVOULENÉ POZLAZE

HLASÍC NAD PODLAHEM

PARALELNÍ SIGNALIZACE

TRUBKA NASÁVACHO HLASÍČE

NASÁVACÍ HLASÍC

VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL

VÝSTUPNÍ MODUL

ROZVADĚČ NN

SŘEDNA

NAPÁKEČ ZDROJ

PANEL OPPO

KTPO

KLÍČOVÝ TREZOR KTPO

MAJÁK

ZÁŘÍDKOVÉHO PŘENOSU ZDP

JYFE-R 1x2x0,8 B2ca

JYFE-V 1x2x0,8 B2ca,s1,d1

1-CHKE-V 2x1,5 B2ca,s1,d1

JYFE-V 4x2x0,8 B2ca,s1,d1

TOCKFE 2x2x1

CYKY 2x1,5

POZNÁMKY:
V místnostech s podlahou budou kabely JYFE-R 1x2x0,8 vedeny nad podlahou volně, přichyceny ke stropu příchytkami bez požární odolnosti.
V místnostech bez podlahy budou kabely JYFE-R 1x2x0,8 vedeny na povrchu v pevných trubkách. Kabely JYFE-R mohou být uloženy také do společných kabelových žlabů.
Kabely s funkční schopností při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichyceny kovovými příchytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. Kovové příchytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro příchytky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.

Souřadnicový systém : JTSC

Výškový systém : Bpv

±0.000=289.70 m.n.m.

OBJEDAVATEL

KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ,

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUcí PROJEKTANT

INS. ONDŘEJ FABIAN

ZDOP. PROJEKTANT

INS. ONDŘEJ FABIAN

KONTROLA

MICHAL ERCH

KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ

STAV: ÚRAD. JČIN

NÁZEV AKCE

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVBNÍ ÚPRAVY D. 1.1.1. PRO LABORATORIE A OMOLOŽENÍ ORAVNÍKOVSKÉHO JČIN 4.1.1.)

NÁZEV OBJEKTU

PAVILON A

ČÁST: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHIKA

NÁZEV PŘÍLOHY

PŮDORYS 1.PP - EPS

KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ

KRAJ

KLUB

TERE

DATUM

04.07.2023

ČÍSLO PŘÍLOHY

130

ARCHIVNÍ ČÍSLO

03.045/6

Č. ZNA.

1303

SOUHRN

DWG

Č. PŘÍLOHY

15033-DPS-D.1.4.6-S0-01-02