

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

INS spol. s r.o.

Parkány 413

547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/029913

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
5.8.2019

Novostavba domova důchodců na ppč. 180/1 v k.ú. Borohrádek

Dne 4.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o novostavbu domova důchodců na ppč. 180/1 v k.ú. Borohrádek.

Spláskové vody budou svedeny do přípojky areálové kanalizace napojené na veřejnou kanalizační síť.

Likvidace dešťových vod (z ploché střechy novostavby) je řešena napojením do přeložky stávajícího zatrubněného náhonu a do přeložky stávajícího potoka. Zbylé dešťové plochy budou svedeny volně na pozemek. Střecha objektu domova důchodců bude řešena jako zatravněná.

Součástí stavby jsou přeložky vodních toků – Havlického potoka (IDVT 10171190 – ve správě Lesů ČR) a bezejmenného vodního toku IDVT 10171200 (není v naší správě).

Začátek úpravy trasy Havlického potoka leží v místě, kde končí stávající zatrubnění vodního toku. Trasa dále pokračuje severovýchodně vlevo od stávajícího koryta toku. V úseku km 0,040 se trasa sklání západně k současné trase, v úseku km 0,043 bude trasa toku křížit stávající kanalizaci. V úseku km 0,060 se trasa napojuje na koryto stávajícího toku, kde dojde i k napojení zatrubněného náhonu na stávající tok. Navržené koryto bude sloužit k převedení širokého rozmezí navrhovaných průtoků – od běžného průtoku až po maximální navrhovaný průtok $Q_{100} = 6,90 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$.

Přeložka zatrubněného náhonu začíná cca 38 m od napojení na stávající koryto toku. Na začátku přeložky bude osazena šachta, ze které vede přímou trasou do stávajícího toku betonovým potrubím DN800 v hloubce cca 1,5 m.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0770 - Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 623872, X: 1056749.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínky:

- Ke stavbě je nutné stanovisko správců dotčených vodních toků.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje