

Telefon/fax. **4 9 9 8 1 8 4 3 1**

HASIČI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pracoviště odboru stavební prevence
Úprkova 30
500 09 Hradec Králové

Váš dopis značky ze dne :

Naše značka :

Vyřizuje :

Datum :

4615/Bk

Ing. T. Bukovský

21.XI.2019

V ě c :

Změna stavby před dokončením akce:
„Obnova obvodového pláště budovy LDN HK a výměna špaletových oken“

Na základě požadavku investora dochází v předmětné stavbě navíc, oproti schválené projektové dokumentaci, k výměně nášlapných vrstev podlahy na jednotlivých chodbách, kde původní povlakové krytiny jsou nahrazeny novými podlahovými povlakovými krytinami.

Jelikož se jedná dle ČSN 73 0835 o objekt zařízení sociální péče, lze podle čl. 9.4.4 pro podlahové krytiny použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1_{fl} až C1_{fl}.

Navržená podlahová krytina MIPOLAM ELEGANCE má dle přiloženého technického listu třídu hořlavosti B_{fl}-s1.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná podlahová krytina je v souladu s normovými požadavky a je pro daný objekt z pohledu požární bezpečnosti **v h o d n á**.

