



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| POL. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA | OSTATNÍ |
|-------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| A1.01 | VÝMĚNKOVÁ STANICE | 14,10 | KER. DLAŽBA | |
| A1.02 | MÍSTNOST S ROZVÁDEČÍ | 8,55 | KER. DLAŽBA | |
| A1.03 | KOMORA | 6,06 | PVC | |
| A1.04 | PŘEDŠÍŇ | 3,09 | KER. DLAŽBA | |
| A1.05 | CHODBA | 5,70 | KER. DLAŽBA | |
| A1.06 | KOUPELNA | 3,60 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| A1.07 | POKOJ | 13,20 | PVC | |
| A1.08 | LOŽNICE | 13,20 | PVC | |
| A1.09 | KOMORA | 1,62 | KER. DLAŽBA | |
| A1.10 | WC | 1,53 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| A1.11 | SPĚŽ | 1,71 | KER. DLAŽBA | |
| A1.12 | KUCHYŇ | 6,48 | PVC | |
| A1.13 | OBÝVACÍ POKOJ | 20,03 | PVC | |
| A1.14 | ZÁDVEŘÍ | 35,30 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| A1.15 | CHODBA | 40,00 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| A1.16 | PŘEDŠÍŇ | 6,10 | PVC | |
| A1.17 | KANCELÁŘ | 19,60 | PVC | |
| A1.18 | CHODBA | 7,90 | KER. DLAŽBA | |
| A1.19 | ŠATNY | 67,02 | TERAC. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| A1.20 | DENNÍ MÍSTNOST - ÚKLID | 4,15 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| A1.21 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2,21 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1350 |
| A1.22 | WC - UČITELE MUŽI | 4,00 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| A1.23 | WC - UČITELE ŽENY | 3,95 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| A1.24 | ZÁSTUPCE ŘEDITELA | 17,30 | PVC | |
| A1.25 | UZÁVĚR UT | 0,90 | RÝHOVANÝ PLECH | |
| A1.26 | ŘEDITELNA | 17,80 | PVC | |
| A1.27 | KANCELÁŘ | 14,85 | PVC | |
| B1.01 | ZÁDVEŘÍ, SCHODIŠTĚ | 13,91 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| B1.02 | CHODBA | 24,17 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| B1.03 | KABINET | 12,34 | PVC | |
| B1.04 | UČEBNA | 49,78 | PVC | |
| B1.05 | UČEBNA | 59,22 | PVC | |
| B1.06 | KABINET | 7,66 | PVC | |
| B1.07 | PŘEDŠÍŇ | 7,19 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| B1.08 | WC CHLAPCI | 9,20 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| B1.09 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,40 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1350 |
| B1.10 | KABINET | 9,57 | PVC | |
| B1.11 | UČEBNA | 37,06 | PVC | |
| C1.01 | ZÁDVEŘÍ, SCHODIŠTĚ | 13,91 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| C1.02 | CHODBA | 24,17 | KER. DLAŽBA | KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500 |
| C1.03 | KABINET | 12,34 | PVC | |
| C1.04 | UČEBNA | 49,78 | PVC | |
| C1.05 | UČEBNA | 59,22 | PVC | |
| C1.06 | KABINET | 7,66 | PVC | |
| C1.07 | PŘEDŠÍŇ | 7,19 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| C1.08 | WC CHLAPCI | 9,20 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1500 |
| C1.09 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,40 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD v. 1350 |
| C1.10 | KABINET | 9,57 | PVC | |
| C1.11 | UČEBNA | 37,06 | PVC | |
| C1.12 | SKLAD NÁBYTKU | 23,32 | CEMENT. POTĚR | |
| C1.13 | SKLAD INVENTÁŘE | 9,71 | CEMENT. POTĚR | |
| C1.14 | DÍLNA UDRŽBAŘE | 12,21 | CEMENT. POTĚR | |
| D1.01 | SPOJOVACÍ CHODBA | 101,88 | KER. DLAŽBA | |

Legenda značek :

- Žaluziový ovladač 230V/10A
- Kabel CYKY-J 3x1,5
- Rozváděč
- A LED svítidlo vestavné, IP40, 54W, 5600 lm, AL rám., prism. kryt, 1200x300
- B LED svítidlo vestavné, IP40, 35W, 4000 lm, AL rám., prism. kryt, 1200x300
- E LED svítidlo vestavné, IP40, 26W, 2500 lm, AL rám., prism. kryt, 600x300
- F LED svítidlo vestavné, IP40, 17W, 1750 lm, AL rám., prism. kryt, 600x300
- X LED svítidlo nástěnné, IP43, 11W, 880 lm, plechový opál., d=280mm, vč. senzoru

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje - zvýšená - proudovým chráncem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí - kryty nebo přepážkami

| | | |
|---|--|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGIE Energy Benefit Centre s.r.o. Křovčova 430/1, 162 00 Praha 6 tel: +420 271 030 300 e-mail: kontakt@energie-benefit.cz internet: www.energie-benefit.cz | ZPRACOVATEL ČÁSTI: Výpočet: Roman Hladík Zkontrola: projektant: Zdeněk Měsíček | ZPRACOVATEL ČÁSTI: Výpočet: Roman Hladík Zkontrola: projektant: Zdeněk Měsíček |
| PROJEKT: Zateplení SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 Horská 618, 541 01 Trutnov | Zakázkové číslo: 180226 | Paré: 01/2019 |
| STAVBA: SPŠ Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 Trutnov | Datum: 01/2019 | Číslo: D1.4.4 |
| ČÁST, PROFESE: ELEKTROINSTALACE | Štupel: DPS | Změna: 00 |
| VÝKRES: Půdorys 1NP | Č. výt.: 2 | Formát: A1 |
| | Měřítko: 1 : 100 | |