

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m.	PODLAHA	OSTATNÍ
B2.01	SCHODIŠTĚ	31,00	KER. DLAŽBA	KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500
B2.02	KABINET	12,49	PVC	KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500
B2.03	UČEBNA	49,78	PVC	
B2.04	UČEBNA	37,06	PVC	
B2.05	KABINET	9,58	PVC	
B2.06	UČEBNA	59,22	PVC	
B2.07	WC DÍVKY	10,85	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
B2.08	PŘEDSÍŇ	7,00	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
B2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1350
B2.10	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,33	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
B2.11	KABINET	8,75	PVC	
B2.12	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ			
C2.01	SCHODIŠTĚ	31,00	KER. DLAŽBA	KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500
C2.02	KABINET	12,49	PVC	KER. SOKL. NÁTĚR v. 1500
C2.03	UČEBNA	49,78	PVC	
C2.04	UČEBNA	37,06	PVC	
C2.05	KABINET	9,58	PVC	
C2.06	UČEBNA	59,22	PVC	
C2.07	WC DÍVKY	10,85	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
C2.08	PŘEDSÍŇ	7,00	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
C2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1350
C2.10	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	3,33	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD v. 1500
C2.11	KABINET	8,75	PVC	
C2.12	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ			


Legenda značek :

- Žaluziový ovladač 230V/10A
- Kabel CYKY-J 5x1,5
- Rozváděč
- A LED svítidlo vestavné, IP40, 54W, 5600 lm, AL rám., prism. kryt, 1200x300
- B LED svítidlo vestavné, IP40, 35W, 4000 lm, AL rám., prism. kryt, 1200x300
- E LED svítidlo vestavné, IP40, 26W, 2500 lm, AL rám., prism. kryt, 600x300
- F LED svítidlo vestavné, IP40, 17W, 1750 lm, AL rám., prism. kryt, 600x300
- LED svítidlo nástenné, IP43, 11W, 880 lm, plech/sklo opál., d=280mm, vč. senzoru

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje - zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí - kryty nebo přepážkami



HLAVNÍ PROJEKTANT: BENE Energy Benefit Centre s.r.o. Křovice 638, 162 01 Praha 6 tel: +420 271 001 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík Výpisoval: Roman Hladík Zaoprávněný projektant: Zdeněk Mířák
---	---

PROJEKT: Zateplení SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 Horská 618, 541 01 Trutnov	základové číslo: 180226	Paré:
STAVBA: SPŠ Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 Trutnov	Datum: 01/2019	Změna:
ČÁST, PROFES: ELEKTROINSTALACE	Číslo výt.: DPS	00
VÝKRES: Půdorys 2NP	Č. výt.: 3	Formát: A1
	Formát: 1 : 100	