


VÝPIS MÍSTNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VÝROBKU DLE VÝKRESŮ:

OBJEKT K:

K.ZN.LP18

K.ZN.LP18



PCL	Zásuvka počítačová síť určená pro monitoring chladničků na léky - dle projektu slaboproudu.
PC	Dvojzásuvka počítačová síť (2R.45) - dle projektu slaboproudu.
Z₇	Diela zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje dieselagregátu, v místnostech pro lékařské lékařské účely napájená přes proud chránící přípojená označená "D0" - 1200 mm vysoko (ev. pod parapet).

strana 18 - D.2001.20 - ZN.LP18