D.11.1.08.R05 PŮDORYS 5NP
5.NP - JIP / ARO

LEGENDA MATERIÁLU

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD STATIKA
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 24 Profi DRYFIX P15 NA MALTU MVC 10
TL. ZDIVA 240 mm BEZ OMÍTEK,
ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ
372x240x249 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 19 AKU P15 NA MALTU MVC 10
TL. ZDIVA 190 mm BEZ OMÍTEK,
ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ
372/192/238 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 14 P+D P10 NA MALTU MVC 5
TL. ZDIVA 150 mm S OMÍTKAMI,
ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ
497x140x238 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ 8 P10 NA MALTU MVC 5
TL. ZDIVA 80 mm BEZ OMÍTEK,
ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VYZTUŽENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NA DANOU VÝŠKU ZDĚNÍ
497x80x238 mm
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEBO VÝPLŇOVÉHO BETONU
- PROSKLENÉ KONSTRUKCE
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY V.2 100mm
- KONSTRUKCE ČISTÉ VESTAVBY - DODÁVKA ČISTÉ VESTAVBY
- HUTNĚNÉ NÁSYPY
- ROSTLÝ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE, - viz. TABULKY SKLADEB
- POŽÁRNÍ HYDRANT - např. HASIL 700x700x250 S TVAROVĚ STÁLOPU HADICÍ
BARVA BÍLÁ, DÉLKA HADICE 30 m
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ
- ZAVĚŠENÝ PODHLED
- SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH
- (2600) KERAMICKÝ OBKLAD
VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- EW30DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ
- ±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- S01 F01 C01 H01 SKLADBY STŘECH, TERAS, HRUBÝCH I NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, OBVODOVÝCH STĚN, HYDROIZOLACÍ, PODHLEDŮ
- viz. TABULKY SKLADEB
- O01 OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTRVORŮ
- D80/P OZNAČENÍ DVEŘÍ V OBJEKTU
- T09 Os01 OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- KL01 Z01 OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- B01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ

SDK 1 — SDK ŠACHTOVÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.75mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (min. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W629

SDK 2 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100 mm
- KONSTRUKCE CW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK A 2x12,5 mm
- MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE tl.50 mm
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 3 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100 mm
- KONSTRUKCE CW 50
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE tl.50 mm
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 4 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE CW 100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 5 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE CW100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 6 — SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1)*
- KONSTRUKCE 2xCW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 7 — SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 75 (resp. zesilené UA PROFILY)
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 8 — SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.340mm
- KONSTRUKCE 2xCW 75 (resp. zesilené UA PROFILY)
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm

SDK 9 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.150mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- KONSTRUKCE CW 100
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80mm (MIN. 45kg/m³), Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 10 — SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.250mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 90 DP1
- KONSTRUKCE 2xCW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK DF 2x12,5 mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 45kg/m³)
- ODPOVÍDÁ W116

SDK 11 — SDK PŘÍČKA TROJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.125mm
- KONSTRUKCE CW 50
- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
2x S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD)
+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113

SDK 12 — KOMBINOVANÁ SDK PŘÍČKA S PŘEDSAZENOU STĚNOU tl.225mm
- KONSTRUKCE CW 50 + CW 75
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZEÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 3x12,5mm (např. SAFEBOARD)
- OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 1x 12,5mm
+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113 + W626

SDK 13 — KOMBINOVANÁ SDK PŘÍČKA S PŘEDSAZENOU STĚNOU tl.195mm
- KONSTRUKCE CW 50 + CD
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5 mm(např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 3x12,5mm(např. SAFEBOARD)
- OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x 12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W113 + W623

SDK 14 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100mm
- KONSTRUKCE CW 50
-DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1X12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 15 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.113mm
- KONSTRUKCE CW 50
- NA LÍCI DO m.č. K.02.031 TROJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 2x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- NA OPAČNÉ STRANĚ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112/W113

SDK 16 — SDK DVOJITÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.200mm
- KONSTRUKCE CW 75
- VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 1x12,5 mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY NA VNITŘNÍ STRANĚ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROTI RTG ZÁŘENÍ 2x12,5mm (např. SAFEBOARD)
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ ALUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 62dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W626

SDK 17 — SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.100mm
- KONSTRUKCE CW 50
- NA LÍCI DO m.č. J.02.023 DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK S OCHRANOU PROT RTG ZÁŘENÍ 1x12,5mm (např. SAFEBOARD)+ 1x Z TVRZENÝCH SDK DESEK DFH2IR 1x12,5
- NA OPAČNÉ STRANĚ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5mm
- VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm, Rw min 47dB DLE ČSN 730532
- ODPOVÍDÁ W112

SDK 18 — SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ tl.120mm
- KONSTRUKCE CW 75
- DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SÁDROKARTONOVÝCH IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm
- ODPOVÍDÁ W626

* - POŽÁRNÍ PŘÍČKY NUTNO KOORDINOVAT S PBŘS - POŽÁRNÍ PŘÍČKA BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ IZOLACÍ S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY (DESKY 45kg/m³),
- PŘÍČKY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BUDOU OPATŘENY SKELNOU IZOLACÍ V ROLÍCH

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	Hrubá podlaha	Nášlapná vrstva	Sokl	Povrch stěn - omítka	Povrch stěn -obklad	Povrch stěn - malba	Podhled	Světlá výška	Povrch stropu	Poznámka
K.05.001	ZÁDVEŘÍ	5,35	10,94	F12	V7	P4	O3	T1	M4	C8	2800	M1	
K.05.002	HALA	87,92	52,00	F12	V8	P2	O1,O3,O4	T5	M4	C5	2400,2800	M1	
K.05.003	HALA NÁVŠTĚVY	53,45	36,60	F12	V8	P2	O4	T5	M4	C5	2400	M1	
K.05.004	KORIDOR	174,05	98,89	F12	V8	P2	O1,O3,O4	T5	M4	C5	2400	M1	
K.05.005	TECHNICKÁ INSTALACE NN	6,15	10,80	F5	S1	P1	O1,O3	-	M4	C12	2600	M1	dielektrická guma
K.05.006	VOZÍKY ZÁSOBOVÁNÍ	15,00	16,17	F12	V	P2	O1	-	M4	C4	2600	M1	
K.05.007	SCHODIŠTĚ	27,58	25,38	F12	S3,S4,V8	P1,P2	O3	-	M4	C1	2600	M1,O3,M4	
K.05.008	TECHNICKÁ MÍSTNOST EL.	6,14	9,96	F5	S1	P1	O3,O4	-	M4	C12	2800	M1	dielektrická guma
K.05.009	WC IMOBIL	3,98	8,00	F12	V8	P2	O4	T3	M4	C6	2600	M1	
K.05.010	ÚKLID	3,24	7,80	F12	V5	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.011	CHODBA	3,75	8,50	F12	V8	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
K.05.012	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,36	6,15	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.013	WC MUŽI	2,68	6,76	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.014	WC ŽENY	4,54	8,61	F12	V8	P2		T3	-	C6	2800	M1	
K.05.015	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	7,38	10,90	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2800	M1	
K.05.016	VOZÍKY	21,11	21,60	F12	V8	P2	O3,O4	-	M4	C4	2600,2800	M1	
K.05.017	TECHNICKÁ INSTALACE NN	21,29	27,27	F5	S1	P1	O1,O3		M4	C12	2400	M1	dielektrická guma
K.05.018	VOZÍKY ZÁSOBOVÁNÍ	21,29	27,27	F12	V8	P2	O1,O3	-	M4	C4	2400	M1	
K.05.019	TECHNICKÁ MÍSTNOST EL.	10,87	14,16	F5	S1	P1	O1,O3		M4	C12	2400	M1	dielektrická guma
K.05.020	SCHODIŠTĚ	25,90	24,76	F12	S3,S4,V8	P1,P2	O3	-	M4	C1	2600	M1,O3,M4	
K.05.021	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST JIP ARO	69,26	39,93	F12	V8	P2	O4	T1	M4	C8	2800	M1	
K.05.022	MÍSTNOST ZEMŘELÍ	10,16	19,02	F12	V8		O3	T3	-	C11	2600	M1	
K.05.024	HALA JIP,ARO	51,59	35,48	F12	V2	P3	O1,O3,O4	T5	M3	C5	2400	M1	
K.05.025	KUCHYŇKA + ODPOČINEK ZAM.	25,55	25,47	F12	V6	P4	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2400,2800	M1	
K.05.026	HYG.ZÁZ.	6,10	10,20	F12	V5+V9	P2	O3	T3		C9	2600	M1	
K.05.027	POKOJ 1L-IZOLACE	15,73	16,67	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2600, 2800	M1	
K.05.028	FILTR	6,29	11,07	F12	V2	P3	O3	T3		C11	2400	M1	
K.05.029	POKOJ 1L - IZOLACE	26,44	20,87	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.031	POKOJ 2L	31,44	23,42	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.032	POKOJ 2L	32,60	23,42	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.033	POKOJ 2L	32,57	23,42	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.034	POKOJ 2L	32,57	23,42	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.035	POKOJ 1L	19,76	18,97	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.036	POKOJ 2L	36,62	24,94	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.037	PRACOVNA LÉKAŘE	13,87	15,77	F12	V6	P4	O3,O4	T2	M3	C7	2500,2800	M1	
K.05.038	PRACOVNA LÉKAŘE	15,40	16,57	F12	V6	P4	O3,O4	T2	M3	C7	2500,2800	M1	
K.05.039	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,27	10,92	F12	V5	P2	O2,O3	T3	-	C9	2800	M1	
K.05.040	HYG.ZÁZ.	6,63	10,77	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2800	M1	
K.05.041	ÚKLID	1,68	5,25	F12	V5	P2	O4	T3	-	C6	2400	M1	
K.05.042	SKLAD	3,08	7,05	F12	V3	P2	O1,O3,O4	-	M4	C6	2400	M1	
K.05.043	POKOJ 1L-IZOLACE	18,53	18,37	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.044	POKOJ 1L	18,08	18,27	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.045	POKOJ 1L	19,21	18,69	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.046	POKOJ 1L	19,60	19,00	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.047	POKOJ 1L	23,18	19,97	F17	V1	P3	O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.048	POKOJ 1L	23,34	21,21	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2800	M1	
K.05.049	VYŠETŘOVNA	20,65	19,40	F12	V1	P3	O3,O4	T2	M3	C5	2600	M1	
K.05.050	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	19,60	18,27	F12	V6	P4	O1,O3,O4	T2	M4	C7	2800	M1	
K.05.051	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	10,87	15,72	F12	V3	P2	O1,O4	-	M3	C6	2400,2800	M1	
K.05.052	UMÝVÁRNA LÉKAŘI	5,72	10,05	F12	V8	P2	O3	T3		C6	2600	M1	
K.05.053	SKLAD POUŽITÉHO PRÁDLA	7,96	11,85	F12	V3	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.054	POKOJ LÉKAŘŮ + PROTOKOLY	16,98	18,64	F12	V6	P4	O1,O4	T2	M3	C7	2800	M1	
K.05.056	KUCHYŇKA	7,25	11,25	F12	V6	P4	O3,O4	T2	M4	C7	2600	M1	
K.05.057	FILTR NÁVŠTĚVY	6,80	10,80	F12	V8	P2	O4	-	M3	C5	2600	M1	
K.05.059	FILTR ZAMĚSTNANCI	10,76	18,00	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.060	UMÝVÁRNA	8,50	15,92	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.061	SKLAD	12,43	14,20	F12	V3	P2	O4		M4	C6	2600	M1	
K.05.062	PŘÍPRAVNA	20,56	18,75	F12	V2	P3	O3	T3	-	C5	2500	M1	
K.05.063	SKLAD,UMÝVÁRNA PŘÍSTROJŮ	17,30	21,25	F12	V1	P3	O3	T3	-	C9	2400	M1	
K.05.064	SKLAD	6,25	10,25	F12	V3	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
K.05.065	OČISTNÁ LÁZEŇ, WC IMOBIL	12,02	14,40	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.066	SCHODIŠTĚ	21,91	19,37	F12	S3,S4,V8	P1,P2	O3	-	M4	C1	2600	M1,O3,M4	
K.05.067	FILTR	21,65	21,56	F12	V2	P3	O3,O4	-	M3	C5	2400	M1	
K.05.068	WC	3,23	7,31	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.069	WC PŘEDSÍŇ	6,29	10,15	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.070	DEZINFEKČNÍ MÍSTNOST	6,82	10,45	F12	V5	P2	O3	T3	-	C9	2400	M1	
K.05.071	TECHNICKÁ MÍSTNOST EL.	7,95	11,95	F5	S1	P1	O1,O4	-	M4	C12	2400	M1	dielektrická guma
K.05.072	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	11,19	13,95	F12	V3	P2	O1,O3	-	M3	C6	2400	M1	
K.05.073	WC PACIENTI	4,52	8,59	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2400	M1	
K.05.075	VYŠETŘOVNA	23,29	20,00	F12	V1	P3	O3,O4	T2	M3	C5	2600	M1	
K.05.076	SKLAD PŘÍSTROJŮ	10,70	13,50	F12	V1	P3	O4		M3	C6	2600	M1	
K.05.077	UMÝVÁRNA PŘÍSTROJŮ	10,66	13,40	F12	V5	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.078	SKLAD	7,42	11,00	F12	V3	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
K.05.079	OČISTNÁ LÁZEŇ	15,85	16,70	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.080	SKLAD	6,20	10,15	F12	V3	P2	O4		M4	C6	2600	M1	
K.05.081	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	12,60	15,55	F12	V5	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.082	PŘÍPRAVNA	21,88	20,55	F12	V2	P3	O3	T3	-	C5	2600	M1	
K.05.083	HYG.ZÁZ.	5,50	9,50	F12	V5+V9	P2	O2,O3	T3	-	C9	2800	M1	
K.05.084	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,19	9,60	F5	S1	P1	O1,O4	-	M4	C12	2800	M1	dielektrická guma
K.05.085	SKLAD POUŽITÝ MATERIÁL	8,56	11,90	F12	V3	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.086	ÚKLID	4,42	9,40	F12	V5	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.087	UMÝVÁRNA	6,69	11,45	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.088	FILTR ZAMĚSTNANCI	10,46	16,30	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.089	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	4,06	8,85	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.090	WC MUŽI	5,93	10,23	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.091	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	3,93	8,65	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.092	WC ŽENY	6,00	10,08	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.093	FILTR ZAMĚSTNANCI	13,52	21,34	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.094	UMÝVÁRNA	6,15	12,25	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.095	SKLAD	3,91	8,75	F12	V3	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
K.05.096	KUCHYŇKA	10,13	13,15	F12	V6	P4	O3,O4	T2	M4	C7	2600	M1	
K.05.097	FILTR NÁVŠTĚVY	12,80	15,80	F12	V8	P2	O4	-	M	C5	2600	M1	
K.05.098	HOVORNA ARO JIP	32,84	23,05	F12	V8	P2	O3,O4		M4	C8	2400,2800	M1	
K.05.099	WC ZAM.	5,70	9,86	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.101	CHODBA	247,55	182,40	F12	V1,V2	P3	O1,O3,O4	T2,T5	M3	C5	2200,2400	M1	
K.05.102	CHODBA	145,01	116,77	F12	V1,V2	P3	O1,O3,O4	T2,T5	M3	C5	2200,2400,2800	M1	
K.05.103	POKOJ 1L	19,17	18,67	F17	V1	P3	O1,O3,O4	T2	M3	C11	2500,2800	M1	
K.05.104	ZÁDVEŘÍ	19,55	18,10	F12	V8	P2	O3,O4	T5	M3	C5	2800	M1	
K.05.106	WC PŘEDSÍŇ	3,55	7,60	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.107	WC	1,83	5,58	F12	V8	P2	O2,O3	T3	-	C6	2800	M1	
K.05.108	ZÁDVEŘÍ-ČISTÍCÍ ZÓNA	14,38	17,09	F16	V7	P4	O1,O3	T1	M4	C8	2800	M1	
K.05.109	FILTR ZAMĚSTNANCI	11,04	17,00	F12	V8	P2	O3	T3	-	C6	2600	M1	
K.05.110	UMÝVÁRNA	7,38	13,68	F12	V5+V9	P2	O3	T3	-	C9	2600	M1	
K.05.111	SKLAD	4,71	9,20	F12	V3	P2	O4	-	M4	C6	2600	M1	
		2 066,35 m²											

TABULKA PŘEKLADŮ

Ozn.	Název	Rozměr (š/v/d mm)	min. délka uložení	Max.světlost otvoru (mm)	Počet překladů nad otvorem	Poznámka	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP	8NP	9NP	Počet překladů celkem
B01	Keramický překlad dl.1000mm	70x238x1000	min. 125 mm	750	2		1			2		1			2	12
							CELKEM									12
B02	Keramický překlad dl.1250mm	70x238x1250	min. 125 mm	1000	2		2			2						8
							CELKEM									8
B03	Keramický překlad dl.1500mm	70x238x1500	min. 125 mm	1500	2		2			1						6
					3										1	3
							CELKEM									9
B04	Keramický překlad dl.1750mm	70x238x1750	min. 125 mm	1500	2					1		1				4
							CELKEM									4
B05	Keramický překlad dl.2000mm	70x238x2000mm	min. 200 mm	1600	2		1									2
					3					1						3
							CELKEM									5
B06	Keramický překlad dl.2250mm	70x238x2250	min. 200 mm	1850	2									1	1	4
							CELKEM									4
B07	Keramický překlad dl. 2500mm	70x238x2500	min. 250 mm	2000	2		2									4
					3							1	1	1		9
							CELKEM									13
B08	Keramický plochý překlad dl.1250mm	145x71x1250	min.125 mm	1000	1		6	4	4	4	3	3	3	1	1	29
							CELKEM									29
B09	Keramický plochý překlad dl.1000mm	145x71x1000	min.125 mm	750	1	v K.08.001, K.09.001 nutno spřáhnout s ŽB konstrukcí				1	1	2		1	1	6
							CELKEM									6
B10	Keramický plochý překlad dl.1750mm	145x71x1750	min.125 mm	1750	1		1									1
							CELKEM									1
B11	Ocelový profil I80	42x80x700	min.150 mm	400	2					2						4
							CELKEM									4
B12	Ocelový profil I80	42x80x800	min.150 mm	500	2					1						2
							CELKEM									2
B13	Keramický plochý překlad dl.1500mm	145x71x1500	min.125 mm	1250	1		2					1				3
							CELKEM									3
B14	Keramický plochý překlad dl.2000mm	145x71x2000	min.125 mm	1750	1		3									3
							CELKEM									3
B15	Keramický plochý překlad dl.2250mm	145x71x2250	min.125 mm	2000	1		4			2		2				8
							CELKEM									8
B16	Stropní deska PZD dl. 2400mm	300/140/2400	150mm, min. však 50mm na kvalitně provedený věnec!	2100-2300	1									17		17
							CELKEM									17
B17	Stropní deska PZD dl. 1200mm	300/90/1200	150mm, min. však 50mm na kvalitně provedený věnec!	900-1100	1										27	27
							CELKEM									27
B18	Stropní deska PZD dl. 2250mm	300/90/2100	150mm, min. však 50mm na kvalitně provedený věnec!	1800-2000	1										15	15
							CELKEM									15
B19	Ocelový profil L50x50x5	50x50x650	min.150 mm	350	2	uloženo naležato, zdivo nad překladem upraveny dle pásnice pro osazení na překlad						2				4
							CELKEM									4
							Celkový počet všech překladů									174

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) JSOU VYZNAČENY SCHÉMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 mm
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD FASÁDNÍMI PRVKAMI JSOU ŘEŠENY JAKO MONOLITICKÉ V RÁMCI SKELETU, ZPRACOVANÉ V PROJEKTU STATICKÉ ČÁSTI
- PŘEKLADY NAD OTVORY VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH A STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY JAKO SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH V CIHELNÉM ZDIVU. POKUD NENÍ V DOKUMENTACI ZTI UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH PŘIZDÍVKÁCH A V PODLAHÁCH.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY BYLY V TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY)
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN
- Z DŮVODU SJEDNOCENÍ PORCHŮ BUDO PRO OPLÁŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽITO SDK OPLÁŠTĚNÍ
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.**

R.01	Úprava tvaru obvodových železobetonových sloupů	03.10.2018
R.02	Úprava tvaru a pozice obvodových železobetonových sloupů	12.11.2018
R.03	Zrušení výtahu mezi pavilony K-E	28.11.2018
R.04	Úprava dveří, obkladu ve spisovně, strojovně a úpravy na střeše	01.07.2019
R.05	Změna dispozic	30.07.2019

S

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Jiří Slánský
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Mgr. Oleksandr Horbach
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA		Formát :	48xA4
		Datum :	07/2019
		Č.zak.:	J-2014-08-27
Název : PŮDORYS 5NP		Číslo výkresu :	D.11.1.08.R05
Stupeň PD :	DPS	Měřítko :	1:50

JIKA CZ
Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375