

Poznámka:

- Před objednáním dveří je nutno ověřit skutečné rozměry otvorů či stávajících zárubní na stavbě
- před objednáním protipožárních dveří je nutno provést kontrolu s požadavky na dveře v požárně bezpečnostním řešení
- u 2 kř.dveří volný prostor jednoho křídla musí mít šířku min.90 cm a musí se otvírat ve směru úniku
- povrchová úprava nových dveří je laminátová CPL s výplní z děrované dřevotřísky
- u všech stávajících dveří na hygienickém zařízení budou odstraněny staré nátěry opálením, obroušením a dveře budou vyspraveny přetmelením a opatřeny dvojnásobným nátěrem a 1x emailem
- všechny zárubně budou opatřeny dvojnásobným nátěrem a 1x emailem
- nové zárubně budou opatřena gumovým těsněním do drážky
- dveře mezi m.č.1.13 z čekárny do m.č. 1.02, 1.04, 1.19 do ambulancí budou mít zvýšenou neprůzvučnost min. $R_w = 37$ dB a do mezery mezi dveřním křídlem a podlahou se osadí kartáčky
- u stávajících zárubní bude provedena dle potřeby úprava pantů
- u nových dveří a zárubní 1100x1970 bude pět pantů (jen tam, kde se mění zárubně)
- dveře mezi m.č.1.13 a 1.07 a dveře z m.č.1.07 na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním a koordinací zavírání křídel