

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Jedná se o oddíl 776 : Podlahy povlakové

Ze specifikace a tech. parametrů nelze přesně určit o jaký materiál se jedná, zda Homogen, Heterogen, PVC Vinyl, Marmoleum atd. Materiál, který by splnil všechny požadavky dle specifikace neexistuje, prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Upřesňujeme popis, který je uveden v "Doplnění technické zprávy - změna" k výše uvedené akci, ze dne 4.11.2019, kterou vypracoval Ing. Vladimír Říha:

a) Podlahová krytina pro lékařské účely (místnost č. 1.02 a 1.04) bude homogenní elektrostaticky vodivá PVC krytina v rolích tl. 2 mm.

Požadavky na krytinu:

- musí být vhodná do zdravotnických zařízení, uzemněná podlahová krytina (5x10na4-10na6 Ohmů), která u příček vytváří fabion do výšky 110 mm, třída zátěže 34 - 43, hmotnost krytiny max. 3100 g/m²
- musí mít trvalou povrchovou úpravu (např. označení EVERCARE nebo IQ PUR), která je trvalá a není ji potřeba obnovit po celou dobu životnosti podlahové krytiny.

b) Podlahová krytina pro ostatní prostory bude zátěžová homogenní PVC krytina tl. 2 mm v rolích celoplošně lepená k připravenému podkladu.

Požadavky na krytinu:

- musí být vhodná do zdravotnických zařízeních, která u příček vytváří fabion do výšky 110 mm
- třída zátěže 34 - 43
- hmotnost krytiny maximálně 2850g/m², snadná nenáročná na údržbu bez nutnosti dodatečných povrchových úprav (jako je voskování, pastování, apod.), rozměrově stálá, odolnost proti chemikáliím a dezinfekčním prostředkům, protiskluzná úprava povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6 dle ČSN744507, spoje svěřené za tepla pomocí originálního provazce, index šíření plamene $_{is} < 100 \text{ mm/min}$ (Bfl,Cfl)
- musí mít trvalou povrchovou úpravu (např. označení EVERCARE nebo IQ PUR), která je trvalá a není ji potřeba obnovit po celou dobu životnosti podlahové krytiny.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je PVC lišta, ale v technické zprávě fabion. Co ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Platí popis, který je uveden v "Doplnění technické zprávy - změna" k výše uvedené akci, ze dne 4.11.2019, kterou vypracoval Ing. Vladimír Říha.

- Přejech podlahy na svislou stěnu je řešen formou fabionu.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr není poptáváno PVC elektrostatické, ale v technické zprávě je požadováno. Jak ocenit?

Odpověď na dotaz č. 3:

Byla provedena úprava Výkazu výměr - stavební části.

Současně byla provedena úprava projektové dokumentace - stavební části.

Aktualizovaný Výkaz výměr a aktualizovaná Projektová dokumentace je přílohou této Dodatečné informace č. 2

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek v elektronické i v listinné podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat počet nabídek a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 4. 3. 2020 v 10:00 hodin.

Přílohy:

- Projektová dokumentace – aktualizovaná.zip
- Výkaz výměr – aktualizovaný.zip

V Hradci Králové 12. 2. 2020

Ing. Monika Jančová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření