

1 z 2

Musí být dodrženy požadavky na vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) z hlediska požárních norem ČSN 73 0802-Z1 a ČSN 73 0810-Z3, provedení ETICS musí být dle certifikovaného systému včetně správně řešených detailů.

- 1) Celková reakce na oheň systému ETICS musí být B
- 2) Tepelný izolant musí být alespoň třídy reakce na oheň E
- 3) Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene $is = 0 \text{ mm/min}$
- 4) Systém musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou, vzdálenost mezi izolantem a stěnou musí být maximálně 10 mm.
- 5) Východ z objektu musí zajistit bezpečnou ochranu unikajících osob, proto v části vstupních dveří musí být použit izolant s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 v šíři 1,0 od hrany otvoru na každou stranu.
- 6) Oblast vedení hromosvodu v systému ETICS musí být v z nehořlavého materiálu v šíři 100 mm od osy vedení hromosvodu. (pruh šířky 200 mm z materiálu A1 nebo A2)