

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Jaký je způsob kotvení ocelových sloupů prosím?

Odpověď na dotaz

Zadavatel předpokládá realizaci kloubového kotvení sloupů. Toto řešení je možné realizovat jak zabetonováním kotevních tyčí tak i chemicky nebo jiným vhodným způsobem. Polohu dané piloty je možné v rámci realizace posunout až o 20 cm.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření