

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhliku, Hradec Králové

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě ZOV je chybně uvedeno, že všechny pozemky, které budou dotčeny stavbou jsou ve vlastnictví investora. Upozorňujeme, že do celkové ceny bude nutné započítat také zábor veřejného prostranství – chodník ul. Antonína Dvořáka, který je v majetku města.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zábor veřejného prostranství nebyl součástí VV. Zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr, kde je zahrnut zábor veřejného prostranství ve vedlejších rozpočtových nákladech.

Příloha 1 – *Upravený výkaz výměr (18. 2. 2020)*

Dotaz č. 2:

Regulace otopné soustavy

V rozpočtu je uvedena položka č. 106 „Vyregulování otopné soustavy“ 1kpl. Nikde jsme v projektové dokumentaci nenalezli přesný rozsah prací. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Bude provedeno přenastavení ventilů otopných těles po zateplení budovy a výměně oken. Jedná se o servisní úkon technika, který všechna otopná tělesa v budově nastaví na menší průtok vody tělesem.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 3. 3. 2020 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha 1 – Upravený výkaz výměr (aktualizace 18. 2. 2020)

V Hradci Králové 19. 02. 2020

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření