



Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud chráničem

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
RICHARD KÁSPAR	RICHARD KÁSPAR	VLASTISLAV VLACH	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM.1245/2, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	AREÁL DOMOVA PRO SENIORY, TEPLICE NAD METUJÍ					
ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE DD TEPLICE NAD METUJÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ					STUPEŇ	DPS
					DATUM	V/2019
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	66-25
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	66-25
					FORMÁT	2 × A4
OBSAH	DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE R3.2				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
						EL-4

PROXION
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785