

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO **708 89 546**

DIČ **CZ70889546**

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V dodatku č.1 v Průvodní a souhrnné zprávě se uvádí, že na střeše sousedního objektu č.p. 1681 je pohyb jakkoliv zakázán. Plánované lešení pro zateplení fasády bude reálně postavit zavěšením a přemostěním nejenom na štítové straně, ale z dispozičního hlediska s vynesením až za roh na stranu dvorní. Pro samotnou montáž lešení bude nutné vstoupit na tuto sousední střechu v nezbytně nutném rozsahu, na související podélnou část v rozsahu 2-3 m tak, aby se konstrukce lešení dala zrealizovat. Pro ochránění sousední střechy č.p.1681 předpokládáme také střechu zakrýt ochranným plošným materiálem. Je reálně počítat alespoň s takto výše omezeným, přesně určeným pohybem na této střeše?

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro přístup na střechu sousedního objektu platí ustanovení uvedené v projektové dokumentaci. Případný omezený přístup na přesně určenou dobu, včetně podmínek přístupu, je nutné řešit s majitelem objektu č. p. 1681.

Dotaz č. 2:

Na straně v ulici A. Dvořáka je ve 4. NP předsunutá část budovy zakončena „zimní zahradou“ s proskleným zastřešením. Zimní zahrada dále za rohem do dvorní části v 5.NP dispozičně navazuje na střešní plášť této části budovy.

Následná podlaží hlavní budovy jsou od 5. do 8.NP, kde bude také nutné zřídit lešení pro realizaci zakázky. Tedy nad střechou prosklené zimní zahrady a nad střechou nižší části budovy směřovanou do dvorní části. Dotaz zní, jak je v těchto místech s lešením uvažováno z hlediska statického zatížení budovy. V zadávacím rozpočtu se zavěšenou konstrukcí je počítáno nad budovou č.p. 1681.

Odpověď na dotaz č. 2:

Lešení nad střechou snížené části bude založeno na konstrukci střechy, tak aby nedošlo k poškození hydroizolace. Naše představa je položení geotextilie, podlážek na šířku lešení s dřevěnými trámkami, na kterých bude postavena samotná konstrukce lešení. Lešení bude také kotveno do zdiva budovy a zavětrováno.

Dotaz č. 3:

Barevný odstín oken a dveří

Ve výpisech oken a dveří je v požadavcích barev oken i dveří napsáno, že požadujete odstín barvy bílé RAL 9010. Náš dodavatel používá standardně bílou RAL 9016. Můžeme tuto RAL9016 použít, nebo trváte na RAL 9010?

Odpověď na dotaz č. 3:

Odstín výplně RAL 9016 je podle nás vyhovující a je možné rámy výplní otvorů, po odsouhlasení investorem, v této barvě provést.

Dotaz č. 4:

Fasádní omítka

V technické zprávě je uvedena jako finální fasádní omítka akrylátová, ve výkazu výměr je specifikovaná v položce č. 46 silikonová omítka zrnitost 1,5 mm. Jaká bude tedy použita omítka a v jaké zrnitosti?

Odpověď na dotaz č. 4:

Fasádní omítka bude provedena ve specifikaci dle VV, tedy silikonová se zrnitostí 1,5 mm.

Dotaz č. 5:

Zábor

V čí režii bude poplatek za zábor veřejných ploch pro stavbu lešení a zařízení staveniště?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel odpověď na tento dotaz ohledně poplatku za zábor veřejných ploch zveřejnil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 2. 2020 (odpověď na dotaz č. 1), včetně úpravy výkazu výměr.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 20. 02. 2020

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření