

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
Spisová značka	CIRI/2020/111
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dveře D10 jsou obsaženy v pol.č.170 a171, tzn., že jsou ve výkazu 2x. Máme cenit 1ks navíc?

Odpověď na dotaz

Dodavatel ocení předmětnou položku pouze jednou. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Dveře D14 jsou obsaženy v pol.č.169 a171, tzn., že jsou ve výkazu 2x. Máme cenit 1ks navíc?

Odpověď na dotaz

Dodavatel ocení předmětnou položku pouze jednou. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Není nám zcela jasná skladba betonové podlahy. V pol.č.92 je 20cm betonu + v pol.č.99 je na stejnou výměru ještě potěr tl.5mm + v kap.771 vrchní vrstvy. V část statika jsme o konstrukci podlah nic nenašli. Zdá se nám zbytečné dělat samonivelační potěr na novou betonovou podlahu. Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz

Skladby jsou rozpočtovány dle skladeb S1-S7 popsanych v PD. V položce č. 99 je provedena samonivelační vrstva z důvodu srovnání a uhlazení celé vrstvy betonové podlahy – tato vrstva je předpokládána pro snížení spotřeby finální vrstvy podlah v oddílu 771 a pro jednolitý podklad z hlediska technologie nášlapných vrstev a pro dodržení technologie nášlapné vrstvy. Dodavatel ocení položku v souladu se zněním zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr neřeší odvoz výkopku z pilot. Žádáme o vysvětlení a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Likvidace a odvoz je zahrnut v ceně položky. Dodavatel ocení v rámci této položky veškeré náklady spojené s její realizací.

Dotaz č. 5

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 55 Dodávka a montáž ŽB schodiště vč. povrchové úpravy a zábradlí - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Žádáme o bližší specifikaci, případně doplnění množství v m3 a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Jedná se o schodiště v místnosti č. 111. Toto schodiště bude vylito v rámci zhotovení podlahy. Přímou ve výkresu půdorysu objektu je vykreslen řez schodištěm. Zábradlí je sice součástí dané položky v sestavě ÚRS, ale nebude ceněno, příslušná norma v daném případě nevyžaduje osazení zábradlí (madla).

Dotaz č. 6

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 43 výroba ocelové konstrukce haly vč. povrchové úpravy. Dle popisu položky předpokládáme, že v ceně by měla být zahrnuta povrchová úprava. Proč jsou ve výkazu výměr i položky č. 196-199, které se týkají nátěrů ocelové konstrukce. Není tam povrchová úprava dvakrát? Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr. Došlo k úpravě popisu v položce č. 43 – jedná se jen o dodávku a montáž – nátěr je v položkách 196-199.

Dotaz č. 7

Výkaz výměr obsahuje pol. č. 169, 170, 171 vnitřní dveře. Dveře s označením D10 a D14 jsou ve výkazu výměr dvakrát. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Viz odpověď na dotazy č. 1 a č. 2

Dotaz č. 8

V půdorysu 1 NP je otvor okna s ozn. 01 s rozměry 1500/1950 mm. Tento rozměr se neshoduje s výpisem prvků a následně i s výkazem výměr. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Hodnota uvedená ve výpisu prvků (1500 x 1690 mm) je správná. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 9

Na základě vysvětlení dokumentace č. 6 uveřejněném 25. 2. 2020 jsou ve výkazu výměr dvoukřídlé dveře s ozn. D7 zahrnuty do položky garážových vrat. V jakém materiálu máme tedy tyto dveře cenit? Ve výpisu prvků jsou uvedeny jako plastové. Ale garážová vrata rozhodně plastová nejsou. Budou tedy ocelová? Žádáme o bližší specifikaci a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz

Na základě předchozí žádosti dodavatelů došlo k úpravě provedení výplně otvoru D7. Budou zde zhotovena výsuvná sekční garážová vrata, konkrétně v provedení zcela shodném s ostatními garážovými vraty v objektu. Výkaz výměr byl již dříve v tomto duchu upraven, výměra plochy plastových dveří byla snížena o plochu řešeného otvoru D7, naopak byla navýšena plocha výměry sekčních vrat.

Rekapitulace příloh dokumentu:

Příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 2. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na doplnění a změnu zadávacích podmínek dochází k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 13. 3. 2020 v 10:00.

Za zástupce zadavatele na základě pověření