



LEGENDA ZNAČENÍ PO:

- H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OBJEKTU
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OD STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- 87 → SMĚR ÚNIKU A POČET OSOB NA ÚNIKOVÉ CESTĚ
- EI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST OBVODOVÝCH STĚN
- REI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY
- N3.01-III JEDNOPODLAŽNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V NADZEMNÍM PODLAŽÍ VE III. SPB
- EI 15 DP3-C POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ V POŽÁRNÍ STĚNĚ, SE SAMOZAVÍRAČEM
- 2xPHP 2ks - PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- (H) 25 NOVÉ VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN 25
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM ZÁMKEM (KOVÁNÍM, KLIKOU DLE ČSN EN 175)
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- CHÚC (A) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

k.ú. Třebeš - 647047, č.parc.: 1089; 367/30; 367/209; 367/211; 367/212; 367/213; 367/214; 367/215; 367/216; 367/217; 367/220; 367/313; 367/314; 367/315; 367/316; 367/317; 367/318
± 0,000 = 236,250 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
Autor SVIŽN s.r.o. <small>korrespondenční adresa</small> Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 <small>sídlo</small> Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 <small>ičo</small> 033 01 087 <small>kontakt</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Michal Volbrecht <small>kontakt</small> tel.: +420 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com	Vypracoval Ing. VAŠÍČKOVÁ
	Zodp. projektant Ing. HUF	
	Číslo autorizace ČKAIT pod číslem: 1005501	

Akce Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové hospodaření se svěřeným majetkem: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 594			
Stupeň DSP	Měřítko 1:175	Revize 09 / 2019	Datum 01 / 2019

Označení části D.5	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.05
Číslo profese D.5.3	Profese POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy D.5.3.b-03	Příloha PŮDORYS 3.NP - požární úseky, odstupové vzdálenosti