

Svižn s.r.o.

Ing. arch. Vlastimil Dlouhý

Zlatnická 10/1582

110 Praha

Naše značka: 2082/TD-19

Vyřizuje linka: Chmelař - 495 715 231

Dne: 14. 8. 2019

**Věc: Existence vodovodu a kanalizace – Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova**

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze přikládáme situaci v M 1:1000 s informativním zákresem vodovodních řadů a kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a.s., včetně přípojek, které se nacházejí ve Vašem uvedeném zájmovém prostoru nebo v jeho blízkosti.

Zeleně – vodovod, hnědě – kanalizace, světle zeleně a hnědě – vodovodní a kanalizační přípojka (v majetku majitele připojené nemovitosti), modře – dešťová kanalizace (není v provozování Královéhradecké provozní, a.s.).

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nacházejí stávající vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Královéhradecké provozní, a.s.. Je nutné jejich polohu respektovat.

Vodovod a kanalizace má dle § 23 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo, a to 1,5 m nebo 2,5 m od líce potrubí dle profilu a hloubky uložení. Toto ochranné pásmo musí zůstat beze staveb (nesmí se zde umísťovat žádné trvalé ani dočasně objemné stavby, ani zřizovat skládky materiálu nebo deponie zeminy), volné bez výsadby stromů a keřů a nebude zde nijak výrazně upravována niveleta terénu.

Upozorňujeme, že se ve Vašem uvedeném zájmovém území nacházejí stávající vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš archiv přípojek nemusí obsahovat všechny trasy přípojek. Je nutné jejich polohu respektovat.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území stavby a její blízkosti mohou nacházet stávající areálové vodovodní a kanalizační rozvody, které jsou v majetku vlastníků areálů. Jejich zakres je orientační. Náš archiv nemusí obsahovat trasy všech areálových rozvodů.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektu pro jakýkoliv stupeň územního, stavebního nebo jiného řízení.

Projektovou dokumentaci k investičnímu záměru „Centrum komplexní odporné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“ je nutno předložit k našemu posouzení.


Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ  
PROVOZNÍ, a.s.**  
Vita Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové (2)

Bc. Lukáš Chmelař  
vedoucí oddělení technické dokumentace

Příloha: situace vodovodu a kanalizace provozování Královéhradecké provozní, a.s.





Podpis:   
KRALOVÉHRADSKÁ  
PROVOZNI, a.s.  
Víta Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové