



HZSHX005PAWW

Naše č. j.: HSHK- 5700-2/2018

Vyřizuje: kpt. Ing. Jiří Kašpar

Telefon: 950530734

E-mail: jiri.kaspar@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 svazek

Datum: 18.12.2018

Vážená paní  
Bc. Ingrid Čermáková  
Požárně-bezpečnostní servis  
Dobrovského 1653  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby:	Stavební úpravy - snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny v Hradci Králové
Místo stavby:	pozemek st.p.č. 1726, k.ú. Hradec Králové (646873)
Stavebník:	Školní jídelna Hradec Králové, Hradecká č.p. 1219, 500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace:	PD ke stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Radek Myšák, ČKAIT č. 0602505, datum: 9/2018, č. zak.: 18/05/0498
Identifikace dokumentace:	Požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení: textová část 10xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část 2xA4, vypracovala: Bc. Ingrid Čermáková, autorizoval: Ing. Stanislav Lejsek, ČKAIT č. 0600172, datum: 9/2018-19.11.2018, č. zak.: 18/05/0498

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 22. listopadu 2018.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

#### **Odůvodnění:**

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 22. listopadu 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Stavební úpravy - snížení energetické náročnosti budovy školní jídelny v Hradci Králové“ na pozemku st.p.č. 1726 v k. ú. Hradec Králové. Závazné stanovisko je podle § 31

odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení: textová část 10xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část 2xA4 (schéma PO: půdorys 1.NP se zakreslenými odstupovými vzdálenostmi od posuzované stavby a zobrazením dveří na únikových cestách), vypracovala: Bc. Ingrid Čermáková, autorizoval: Ing. Stanislav Lejsek, ČKAIT č. 0600172, datum: 9/2018-19.11.2018, č. zak.: 18/05/0498.

Posouzené výše uvedené požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby – jeho obsahové náležitosti byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), vzhledem k charakteru stavby, coby změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834, přiměřeně omezeny. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a rovněž podmínky ČSN 73 0834, zakotvené v čl. 3.2, 3.3 a kapitole 4 této normy.


Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


#### **Poznámka:**

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.



  
kpt. Ing. Jiří Kašpar  
vrchní komisař - stavební prevence  
oprávněná osoba za HZS  
Královéhradeckého kraje

#### **Přílohy**

Ověřené požárně bezpečnostní řešení