

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	<b>“ Expozice Jihozápadní Afrika - 1. ETAPA “</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	<b>ZOO Dvůr Králové a. s.</b>
Sídlo:	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	27478246
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda
Telefon:	+420 499 420 407
E-mail:	fryda@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html">https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html</a>

**Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě obdrženého dotazu od účastníka:**

## Dotaz č. 1

Dobrý den, jako uchazeči o zakázku „Expozice Jihozápadní Afrika – 1.etapa, ZOO Dvůr Králové“ máme následující dodatečné dotazy:

1.) Doplnění sadových úprav (SO 46)

Keře 1.300ks:

-druhová skladba

-velikosti taxonů

-má být dodáno v kontejnerech, prostokořené, zemní bal (PK a ZB pouze v době vegetačního klidu, jaro a podzim)

Vzrostlé stromy 20Ks:

-druhová skladba

-velikosti taxonů

-má být dodáno v Airpot, prostokořené, zemní bal (PK a ZB pouze v době vegetačního klidu, jaro a podzim)(Airpot - technologie pro letní výsadbu)

Travníkový substrát:

- dle výpočtu má být použit pro výměnu půdy v jamkách při výsadbě

tento substrát pro toto není vhodný. Doplnění, zda má být použit pro realizaci travnatých ploch, nebo pro výměnu půdy u keřů a stromů?

Travnaté plochy:

- nejsou uvedeny v rozpočtovém listu
- plocha dle plánu je 3.960 m<sup>2</sup> (zda toto sedí a zda cenit realizaci a výsev trávníků
- není uvedeno jaký typ osiva (parková, luční, zátěžová směs atd.

Kůrový mulč:

- není uveden vůbec
- zda se počítá s mulčováním vysazených ploch, či nikoliv

2.) V projektové dokumentaci SO 01 – AR - výpis prvků jsou uvedeny v pozicích 5 a 6 hliníkové lamelové rolety, které jsme nenašli ve výkazu výměr.

Děkuji za případná vysvětlení.

### **Odpověď zadavatele:**

K bodu 1. Doplnění sadových úprav (SO 46)

Keře 1.300ks:

- Viz objekt "SO 46 – Zeleň", legenda ve výkresu "D.1.41.1+2.4 – Situace úprav terénu"

Vzrostlé stromy 20Ks:

- Viz objekt "SO 46 – Zeleň", legenda ve výkresu "D.1.41.1+2.4 – Situace úprav terénu"

Travníkový substrát:

- Pro výměnu půdy v jamkách u keřů a stromů bude použit vhodný výsadbový substrát. Dle ceníku je tato položka levnější než položka s travníkovým substrátem.

Travnaté plochy:

- Bude použita parková směs osiva – doplněno do výkazu výměr SO 41

Kůrový mulč:

- Kůrový mulč se neuvažuje.

K bodu 2. Hliníkové lamelové rolety

- pozice č. 5 a 6 doplněny do výkazu výměr.

### **Závěr:**

Tímto žádáme všechny účastníky, aby v rámci nabídky použily opravený výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Jelikož tímto vysvětlením a doplněním zadavatel opravil a doplnil do původního výkazu výměr nové položky a tím došlo ke změně zadávací dokumentace, rozhodl se prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění původní znění bodu 18. zad. dokumentace následovně:

### **18. Místo a doba pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **01.04.2020, ve 14:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka **Elektronický nástroj zadavatele.**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.**

V Hradci Králové, 16.3.2020

Ing. Jiří Frýda  
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Přílohy: 2472A\_Expozice JZ Afrika, ZOO DKnL-Změna A, 1.etapa (zadání).xlsx