



LEGENDA:

- ZÁKLADOVÝ PÁS
- ŠALOVACÍ TVÁRNICE
- VRCHNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PÁSU
- DNO ZÁKLADOVÉHO PASU (ZÁKLADOVÁ SPÁRY)

ZÁKLADY:

- ZÁKLADOVÉ PASY C20/25 XC2
- ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 XC2
- ŠALOVACÍ TVÁRNICE C20/25 XC2
- OCEL DO BETONU R10505
- KRYTÍ c=40 mm - zemina
- c=25 mm - interiér
- c=25 mm - exteriér

NAD TERÉNEM ZÁKL. PASY BEDNĚNY ŠALOVACÍMI TVÁRNICEMI 400/500/250 S VODOROVNOU A SVISLOU VÝZTUŽÍ (NA VODOROVNO 2 x R10 V KAŽDÉM ŠÁRU, NA SVISLO 2 x R10 PO á 250 mm)

ZÁKLADOVÁ DESKA resp. ŠALOVACÍ TVÁRNICE ZNAČENY A KÓTOVÁNY ČERVENĚ

ZEMNÍ PRÁCE

PO SEJMUTÍ ORNICE A VYROVNÁNÍ TERÉNU BUDE ORNICE I ZEMINA DEPONOVÁNA V RÁMCI POZEMKU, ZEMINA BUDE POUŽITA NA ZPĚTNÉ ZÁSYPY VÝKOPŮ A DOROVNÁNÍ POZEMKU, ORNICE PAK KE KONEČNÝM TERÉNNÍM ÚPRAVÁM

VEŠKERÉ NAVÁŽKY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH 0,3 m NA 0,2 MPa

V PRŮBĚHU STAVBY CHRÁNIT ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY

VEŠKERÉ ZÁKLADY BUDOU MIN. 1600 mm V ROSTLÉM TERÉNU A BUDOU PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (MIN. 900)

PŘED ZALOŽENÍM STAVBY NUTNO ZHUTNIT VEŠKERÉ VÝKOPY ZÁKLADOVÝCH PASŮ A NÁSLEDNĚ PODKLADNÍ DESKY NA Edef = 45 MPa

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ VYTYČENÍ OBJEKTU
- NUTNÁ KOORDINACE S VÝKRASY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

VYPRACOVAL Martin Šoula DiS.		KL Martin Šoula DiS.		ZODPOVĚDNÁ OSOBA Ing. Milan Oplíšťil		OPRÁVNĚNÁ OSOBA Ing. Milan Oplíšťil		RONELI		ČÍSLO VÝTIKU		
STAVEBNÍK		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové								DATUM 09/2019		-1.
NÁZEV AKCE		Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem				MÍSTO AKCE #Město - stavba				REVIZE		
NÁZEV ČÁSTI		D.1.1. SO07 - SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÉ STAVBY				Třebechovice pod Orebem 1689/1, 1689/4 Č. POZEMKU 1689/2, st. 1349 Třebechovice pod Orebem KAT. ÚZEMÍ Orebem				ÚČEL DPS		
										MĚŘÍTKO 1:50		FORMÁT
OBSAH VÝKRESU		ZÁKLADY SO07								KÓTY V MM		
										INT. ČÍSLO I23001910		POŘ. ČÍSLO D.1.1.3