

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2020/184
Zadavatel	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, IČ: 49335499, se sídlem: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízením

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je výkaz výměr s názvem Příloha_c._5_Vykaz_vymer_vzduchotechnika_D1.4c, ve kterém jsou zamčené některé buňky. Jde o jednotkové ceny pro dodávku u pozic č. 101-108 a u č. 201-209. U těchto položek máme vyplňovat pouze montáž nebo je to chyba ve výkazu výměr? Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci je nápis z desek fundermax s ozn. Os8 a Os9. V PD je ale nedostatečná specifikace alespoň pro dodavatele. Žádáme o specifikaci tloušťky desek, barvu, dekor. Jak je to se zdrojem elektriky? Jedná se o skrytou montáž písmen (každé písmeno kotvené samostatně i s rozvodem elektro) nebo montáž na přiznané liště? Žádáme o doplnění specifikace.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr s odemčenými buňkami.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upřesňuje specifikaci výrobků následovně:

Os8 - deska z vysokotlakého laminátu tl. 13 mm, barva černá matná, povrch hladký, nápis složen z jednotlivých písmen. Písmena budou podsvícena a kotvena samostatně. Rozvody elektro budou vedeny skrytě.

Os9 - deska z vysokotlakého laminátu tl. 13 mm, barva černá matná, povrch hladký, nápis vyfrézován do desky. Přípustná je i kombinace více desek dle rozměrových možností dodavatele desky (bude předložen návrh členění jednotlivých desek a odsouhlasen na KD). Podsvícení bude vedeno skrytě.

Nové znění přílohy č. 5 – Výkaz výměr – vzduchotechnika – D1.4c tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu a zároveň nahrazuje původní přílohu č. 5 uveřejněnou zadavatelem před touto změnou.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 3. 4. 2020 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Příloha:

Příloha č. 5 - **Výkaz výměr – vzduchotechnika – D1.4c** ke dni 25. 3. 2020

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 25. 3. 2020

Centrum investic, rozvoje a inovací