

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	<b>“ Expozice Jihozápadní Afrika - 1. ETAPA “</b>
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	<b>ZOO Dvůr Králové a. s.</b>
Sídlo:	Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	27478246
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Frýda
Telefon:	+420 499 420 407
E-mail:	fryda@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html">https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html</a>

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě obdrženého dotazu od účastníka:

## Dotaz č. 1

Dobrý den, jako uchazeči o zakázku „Expozice Jihozápadní Afrika – 1.etapa, ZOO Dvůr Králové“ máme následující dodatečné dotazy:

- 1.) U objektu SO 01 Občerstvení není ve výkazu výměr sprchový kout a sprchová baterie. Má být oceněno?
- 2.) Objekt SO 01 - vodovodní baterie – u výlevek 2 ks chybí, naopak jsou 3 dřezové baterie (kam budou). Dále předpokládáme, že další baterie budou součástí dodávek gastrotechnologie?
- 3.) U objektu SO 02 chybí ve výkazu výměr WAP ze specifikace prvků. Bude součástí dodávky?

Děkuji za případná vysvětlení.

## Odpověď zadavatele:

Ad1) Tyto předměty budou součástí samostatné dodávky gastrotechnologie, která není součástí projektu – nemá být tedy oceněno.

Ad2) Tři kusy zmíněných nástěnných baterií jsou uvažovány ke dvěma výlevkám a jedna do místnosti č. 1.09 na stěnu. Další baterie jsou součástí dodávky gastrotechnologie.

Ad3) WAP je obsažena v bohužel nesprávně popsané položce č. 37. Oprava je obsažena v novém přiloženém výkazu výměr.

**Závěr:**

Tímto žádáme všechny účastníky, aby v rámci nabídky použili tento opravený výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Přestože tímto vysvětlením a doplněním zadavatel pouze upřesnil a drobně upravil výkaz výměr v jedné položce, nedošlo tím k podstatné změně zadávací dokumentace, kvůli které by byl nucen zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Rozhodl se proto zmíněnou lhůtu neprodloužit. Tím zůstává v platnosti termín pro podání nabídek 1.4.2020 ve 14:00 h.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.**

V Hradci Králové, 26.3.2020

Ing. Jiří Frýda  
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Přílohy: 2472A\_Expozice JZ Afrika ZOO DKnL-Změna A 1.etapa (zadání)\_20200326.xlsx