

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010234
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů.

Dotaz č. 1

V soupisu prací „Příloha_06_vykaz_vymer_stavebni_cast_I“ jsou uvedeny odkazy na samostatné části:

ZTI, VZT a UT, elektro silnoproud a slaboproud, venkovní vedení NN – vždy pro oba objekty, ale tyto samostatné soupisy se nám bohužel nepodařilo dohledat.

Žádáme zadavatele o doplnění samostatných soupisů prací pro části (pro oba objekty): ZTI, VZT a UT, elektro silnoproud a slaboproud a venkovní vedení NN.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje přílohy č. 8 – 15 obsahující chybějící výkazy výměr.

Dotaz č. 2

V soupisu prací „Příloha_07_vykaz_vymer_stavebni_cast_II“ je uveden odkaz na samostatnou část: silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - SO07, ale tento samostatný soupis se nám bohužel nepodařilo dohledat.

Žádáme zadavatele o doplnění samostatného soupisu prací pro část „silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - SO07.“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uveřejňuje přílohu č. 16 obsahující chybějící výkaz výměr.

Dotaz č. 3

V soupisu prací „Příloha_06_vykaz_vymer_stavebni_cast_I“ je v objektu „D.1.1, D.1.2 - SO01a - DOZP A - hlavní výdaj“ části 3 pol. č. 58 Osazování ocelových válcovaných nosníků ... s množstvím 0,43t bez materiálu. V části 767 pol. č. 297 a 298 Montáž atyp zámečnických kcí a profil IPE s množstvím 430,33kg. Domníváme se, že došlo k duplicitě položek.

Stejně tak je uvedeno pro objekt B – pol. č. 59 v části 3 a pol. 296 a 297

Žádáme zadavatele o prověření těchto položek a o případnou nápravu.

Odpověď na dotaz č. 3

Nejedná se o duplicitu:

část 3

pol. 58: pouze osazení hotového zámečnického výrobku na zdivo.

část 767

pol. 297: pouze zámečnická montáž překladu (řezání, svařováno apod.)

pol. 298: dodávka materiálu IPE

Stejně to platí i u objektu B.

Dotaz č. 4

Máte k dispozici výkazy výměr na:

- ZTI
- ÚT a VZT
- silno a slaboproudé instalace
- venkovní vedení NN

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel uveřejňuje přílohy č. 8 – 16 obsahující chybějící výkazy výměr.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 28. 4. 2020 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 8 - VÝKAZ - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP A

Příloha č. 9 - VÝKAZ - D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – DOZP B

Příloha č. 10 - SO01a - VÝKAZ - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP A

Příloha č. 11 - SO01b - VÝKAZ - D.1.4.b) VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ – DOZP B

Příloha č. 12 - DOZP A – VV

Příloha č. 13 - DOZP B – VV

Příloha č. 14 - SO.05-A VV

Příloha č. 15 - SO.05-B VV

Příloha č. 16 - SO.07 VV

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací