



LEGENDA SYMBOŮ:  
TP...PROSOTOPNOVÁ TEPLOTA  
TN...NÁSLAPNÁ TEPLOTA PODLAHY

POZN. LUŽKOVÁ ČÁST VČ. ZAŽENÍ JE JEDEN POŽÁRNÍ ÚSEK.  
KABELAŽ A CHRÁNIČKY V LUŽKOVÉ ČÁSTI MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PŘŘ (MIN. DEO).  
ROZVADĚČ MĚŘ RA3-RA7 VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM PŘŘ A NEJÍ POTŘEBA DODATEČNÝCH POŽÁRNÍCH  
OPATŘENÍ (DLE PŘŘ SE NA NĚ V TOMTO PŘÍPADĚ ZVÝŠENÁ POŽÁRNÍ OPATŘENÍ NEVZTAHUJÍ).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

3.01	SCHODIŠTĚ	3.14	KOUPELNA	3.27	WC Ž – VĚŘ.	3.40	CHODBA
3.02	VÝTĚH – NEČISTÝ PROVOZ	3.15	POKOU 2-L	3.28	WC MOBILNÍ	3.41	KANCELÁŘ VŘCHNÍ SESTRY
3.03	CHODBA	3.16	KOUPELNA	3.29	RECEPCE	3.42	ORODNACE
3.04	CHODBA	3.17	SCHODIŠTĚ	3.30	SKLAD MOB. POMŮCEK	3.43	VEDENÍ
3.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	3.18	WYTÍ INKONT. POMŮCEK	3.31	SKLAD	3.44	PŘEDSÍN
3.06	KUCHAŘKA	3.19	ŠPŇNÁV. PRADLO	3.32	POKOU 2-L	3.45	PISOAR
3.07	KOUPELNA	3.20	ČISTĚ PRADLO	3.33	KOUPELNA	3.46	WC M
3.08	KOUPELNA	3.21	UKLID	3.34	POKOU 2-L	3.47	PŘEDSÍN
3.09	POKOU 2-L	3.22	KOUPELNA S ASISTENCÍ	3.35	POKOU 2-L	3.48	SPRCHA Ž
3.10	KOUPELNA	3.23	PŘEDSÍN	3.36	POKOU 2-L	3.49	WC Ž
3.11	POKOU 2-L	3.24	WC M – VĚŘ.	3.37	KOUPELNA	3.50	TERASA
3.12	KOUPELNA	3.25	WC M – VĚŘ.	3.38	SCHODIŠTĚ	3.51	TERASA
3.13	POKOU 2-L	3.26	PŘEDSÍN	3.39	VÝTĚH – ČISTÝ PROVOZ	3.52	CHODBA
						3.53	SKLAD VOZÍKŮ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č. OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE

Investor:  
Křídlovětrný kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 708 89 546

Generální projektant:  
**ATIP**  
Architektonické, projektové a inženýrské společnosti  
Praha 195, Řeznický 541 31, IČO: 499 933 011, info@atip.cz

Autři:  
Ing. Vladimír Vokotý  
Ing. arch. Martin Vokotý

±0,000 = 604,940  
souř. systém JTSK, výškový systém BpV  
Hlavní architekt  
Ing. Vladimír Vokotý

Vedoucí projektu  
Ing. Vladimír Vokotý

Hlavní inženýr projektu  
Ing. Vladimír Vokotý

Zpracovatel dluh:	Zodpovědný projektant dluh	Vypracoval	Kontroloval
<b>PROMAR EX</b> PROJEKČNÍ ČINNOST PROMAR s.r.o. Jedlá 1045/5, 500 01 Hradec Králové IČO: 442 012 275 585	Ing. Petr Brancuší	Ing. Tomáš Kovl	Ing. Tomáš Kovl

stavba	<b>ŽACLĚŘ</b>	číslo stavy	stupeň dokumentace
DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE,		1	Dokumentace pro provedení stavby
OBJEKT ŽACLĚŘ			zkuškové číslo
etapa			190503
objekt (SO), provozní soubor (PS)			mřítko
<b>SO-1 DOMOV PRO SENIORY</b>			
díl / protese			
D.1.4 – Měření a regulace			
název přílohy			
DISPOZICE 3.NP			
	DPSO-1	MAR.06	00
	stupeň SO/PS	číslo výkresu	revize