



PATĚRNÍ ROZVODY BUDOU V LOŽKOVÉ ČÁSTI VEDENY NAD POŽÁRNÍM PODHLEDEM (CHODBY) V PLINOVÝCH ŽÁLEBCÍCH. KABELAŽ V LOŽKOVÉ ČÁSTI (POKOUJE) BUDE ULOŽENA VE ZVU, PŘEKRYTÍ CHRÁNIČEK OMITKOU MUSÍ BÝT MIN. 20MM (POŽADAVEK PBR).

POZN. LOŽKOVÁ ČÁST VČ. ZÁZEMÍ JE JEDEN POŽÁRNÍ ÚSEK. KABELAŽ A CHRÁNIČKY V LOŽKOVÉM ČÁSTI MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBR (MIN. Dco), ROZVADĚČE MGR RA3-RA7 VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM PBR A NENÍ POTŘEBA DODATEČNÝCH POŽÁRNÍCH OPATŘENÍ (DLE PBR SE NA NĚ V TOMTO PŘÍPADĚ ZVYŠENÁ POŽÁRNÍ OPATŘENÍ NEVZTAHUJÍ).

LEGENDA SYMBOŮ:
TP...PROSOTOROVÁ TEPLOTA
TN...NÁSLAPNÁ TEPLOTA PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTI

4.01	SCHODIŠTĚ	4.11	POKOU 2-L	4.21	ÚKLID	4.31	VÝTAH – ČISTÝ PROVOZ
4.02	VÝTAH – NEČISTÝ PROVOZ	4.12	KOUPELNA	4.22	KOUPELNA S ASISTENCÍ	4.32	POKOU 2-L
4.03	CHODBA	4.13	POKOU 2-L	4.23	PŘEDSÍŇ	4.33	KOUPELNA
4.04	CHODBA	4.14	KOUPELNA	4.24	WC M – ZAMĚSTNANCI	4.34	POKOU 2-L
4.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	4.15	POKOU 2-L	4.25	WC M – ZAMĚSTNANCI	4.35	KOUPELNA
4.06	AKVIZAČNÍ MÍSTNOST	4.16	KOUPELNA	4.26	PŘEDSÍŇ	4.36	TERASA
4.07	POKOU 1-L	4.17	SCHODIŠTĚ	4.27	WC 2 – ZAMĚSTNANCI	4.37	TERASA
4.08	KOUPELNA	4.18	WYTI INKONT. POMŮCEK	4.28	WC IMOBILNÍ	4.38	CHODBA
4.09	POKOU 2-L	4.19	ŠPŇANÉ PRÁDLO	4.29	RECEPCE	4.39	SKLAD VOZÍKŮ
4.10	KOUPELNA	4.20	ČISTÉ PRÁDLO	4.30	SCHODIŠTĚ		

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č. OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE

Investor: Křelovské kroj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: ATIP Architektonické, projektové a inženýrské společnosti Praha 195, Křelovské 541 31, IČO: 499 933 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokotýl Ing. Vladimír Vokotýl Ing. Vladimír Vokotýl	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokotýl Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokotýl
±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV			
Ing. Vladimír Vokotýl			

Zpracovatel dřílu: PROMAR EX PROMAR s.r.o. Jáno Mlýnský 58 Vysoké Mlýny, 566 01 Ismarova 10 IČO: 442 723 272 585	Zodpovědný projektant dřílu: Ing. Petr Brancušík	Vypracoval: Ing. Tomáš Kovol	Kontroloval: Ing. Tomáš Kovol
---	---	---------------------------------	----------------------------------

stolbo ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stolby 1	slupěň dokumentace Dokumentace pro provedení stolby zakázkové číslo 190503 měřtko díl / proteze D.1.4 – Měření a regulace název přílohy DISPOZICE 4.NP	slupěň dokumentace DPS/SO-1 slupěň SO/PS	slupěň dokumentace MAR.07 slupěň dokumentace 00
---	-------------------	--	--	--