



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
31. 3. 2020

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Vážení,

vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD shora uvedené veřejné zakázky.

- *Žádáme o poskytnutí PD k SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem MÚ). Případně alespoň zakreslení rozsahu do mapy.*

- *Vyfrézovaný materiál bude použit pro vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu a zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu. Poplatek za skládku přebytečného materiálu máme započítat do položek frézování?*

- *SO 000.1, p. č. 2; SO 000.2, p. č. 2 a SO 000.3, p. č. 2 - Průzkumné práce geotechnické na povrchu - prosíme o bližší specifikaci rozsahu zdokumentování stávajících stavů. Budou požadovány odborné (statické) posudky?*

Děkuji za odpověď

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

- 1) Opravy objízdné trasy jsou pouze jako rozpočtový objekt. Předpoklad trasy opravy je vyznačen na mapě v příloze. Jedná se o výměnu asfaltových vrstev.

Zadávací dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, se doplňuje o mapku, která je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

- 2) Využitelný materiál je majetkem zhotovitele, zhotovitel ocení jeho zpětné využití do ceny položky. Nevyužitelný materiál má jako nebezpečný odpad svoji položku skládkového. Vyfrézovaný

materiál do hodnoty ZAS-T2 zůstává zhotoviteli, vyfrézovaný materiál se zvýšenou hodnotou PAU (cca 100 mg/kg) ZAS-T3 bude uložen na skládku (je pouze v SO 102 p. č. 014132)

- 3) Požaduje se vizuální dokumentace stavu nemovitosti před zahájením, v průběhu a po dokončení v takovém detailu, aby bylo možné posoudit, jestli stavba měla vliv na sousední nemovitosti (zejména znečištění a tvorba trhlin na fasádě) a pro následné případné posouzení oprávněnosti stížnosti vlastníků sousedních nemovitostí. Statický posudek není potřeba.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21. 4. 2020 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006544>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření