

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)**

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z mimořádných důvodů rozhodl zadavatel o další změně dne prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Původní termín pro prohlídku místa plnění stanoven na den: 7. 4. 2020 v 9 hod.

Nový termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na den: 16. 4. 2020 v 10 hod.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr obj. SO 01 Bourací práce je položka č. 62 – Haklíkové zdivo v 1. PP – očištění a přespárování, vč. doplnění chybějících kusů – 1 komplet.

Domníváme se, že by měl zadavatel tuto položku upřesnit, tzn. doplnit výměru v m2, tloušťku zdiva, případně % doplnění chybějících kusů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil položku SO 01 Bourací práce č. 62 – Haklíkové zdivo v 1. PP – očištění a přespárování, vč. doplnění chybějících kusů a zároveň také položku SO 01 Bourací práce č. 64 – Zakrytí (obednění) haklíkového zdiva vč. špalet jako ochrana proti poškození při provádění zateplovacího systému.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda musí být dodrženo bezpečnostní sklo u všech určených pozic oken dle projektové dokumentace a jako třídu bezpečnosti má splňovat?

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje dodržet bezpečnostní zasklení dle PD, třída bezpečnosti dle ČSN EN 12600 bude 2B2.

Dotaz č. 3:

V případě požadavku na větrací mřížku u dřevěných dveří nelze zároveň splnit požadované R_w 32dB. Prosíme zadavatele o kontrolu a úpravu. Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 3:

V případě požadavku na větrací mřížku u dřevěných dveří není u těchto dveří požadavek na neprůzvučnost.

Aktualizovaný výkaz výměr: 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 7 je přílohou této Dodatečné informace č. 7.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet

nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 7

V Hradci Králové 1. 4. 2020

Ing. Monika Jančová
na základě pověření