

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)**

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ráda bych Vás požádala o vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č.1

Navazuji na předchozí odpovědi na dotaz č. 7, 9 a 11 ohledně zasklení MIV.

Upozorňujeme zadavatele na naprosto nevhodné řešení výplně MIV. Dodavatelé oken (ani generální dodavatel) nejsou schopni poskytnout požadovanou záruku na toto řešení.

Folie na vnitřním skle v extrémních podmínkách bude degradovat ve velmi krátkém čase a její výměna či oprava je vzhledem k předsazené SDK stěně nemožná.

Jediným reálným řešením výplně MIV je sendvičová výplň, která nepraská ani nedegraduje, tak jak bylo odsouhlaseno před zrušením předchozího kola výběrového řízení.

Žádáme zadavatele o přehodnocení návrhu výplně MIV, tak aby provedení odpovídalo životnosti celého nového vnějšího pláště.

Děkuji

S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na skladbě, která byla uveřejněna v DI č. 4, (odpověď na dotaz č. 11 v DI č. 4).

Dotaz č. 2:

Věc: DOTAZ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE - „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.“

V projektové dokumentaci jsou uvedeny venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 na ruční ovládání žaluzií.

Dle zkušeností obchodních firem realizující dodávku žaluzií se v tomto případě jedná o velmi složitou a nákladnou montáž, kde by se muselo vrtat do překladů a ovládání žaluzií by bylo velice komplikované.

Například:

šikmé přesné vrtání betonu - provádí se jádrovým vrtáním, kde se chladí vodou nemožnost průchodky pro kliku u žaluzií Ž06, Ž07, Ž10, Ž11, Ž 14, Ž 16 - není betonový úskok, strop je v rovině

u ručního ovládání je maximální plocha 8m2, nutnost rozdělení větších žaluzií (např. Ž 16, Ž 18, Ž 19)

Bude zadavatel trvat na ručním ovládání nebo bude změněno ovládání na el. pohon.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Odpověď na dotaz č. 2:

PD nepočítá s elektrickým ovládáním žaluzií. Z tohoto důvodu musí být ovládání mechanické a platí výkaz výměr. Rozdělení žaluzií na části dle možností dodavatele je součástí dílenské dokumentace a bude předloženo před realizací k odsouhlasení.

Pracnost a složitost montáže musí uchazeč zahrnout do nabídkové ceny.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 7. 4. 2020

Ing. Monika Jančová
na základě pověření