

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v (m)⁽¹⁾

Druh sítě	Silové kabely do				Sdělovací kabely		Plynovodní potrubí 4)		Vodovodní sítě a přípojky		Tepelné sítě 3)		Kabelovody	Stokové sítě a kanalizační přípojky	Potrubní pošta	Kolektory	Koleje tramvajové dráhy
	1 kV	10 kV	35 kV	220 kV	10 kV	35 kV	220 kV	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa	8	9	10	11	12	13	14	
Silové kabely	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30 4)	0,80 4)	0,50 12)	0,10 6)	0,10 6)	0,40 2)	0,30 7)	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00	
	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80 4)	0,10 6)	0,70 13)	0,10 6)	0,20 6)	0,20 5)	0,50 7)	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00	
	0,20	0,15	0,20	0,25 9)	0,80 4)	0,10 6)	0,25 9)	0,10 6)	0,20 6)	0,20 5)	0,50 7)	0,30	0,50	0,30	0,30	1,00	
	0,20	0,20	0,25 9)	0,25	0,80 10) 11) 12)	0,20 6)	0,25	0,30 13)	0,70 13)	0,40	1,00	0,30	0,50	0,30 12)	0,30	1,30	
Sdělovací kabely	0,30 4)	0,80 4)	0,80 4)	0,50 12)	0,10 12)	0,30 5)	0,30 5)	0,10	0,10	0,20	0,50 4)	0,10	0,20	0,20	0,10	1,00 5)	
	0,10 5)	0,30 5)	0,30								0,15 6)						
Plynovodní potrubí 2)	Do 0,005 MPa	0,10 6)	0,10 6)	0,30 13)	0,10	0,10	0,70 13)	0,10	0,10	0,15	0,10 15)	0,10 15)	0,50 16)	0,10	0,10 15)	1,00	
	Do 0,3 MPa	0,10 6)	0,20 6)	0,20 6)	0,10	0,10	0,20 6)	0,10	0,10	0,15	0,10 15)	0,10 15)	0,50 16)	0,10	0,10 15)	1,00	
Vodovodní sítě a přípojky	0,40 4)	0,40 4)	0,40 4)	0,40	0,20	0,15	0,20 6)	0,15	0,15		0,20 17)	0,20 17)	0,10	0,20	0,20 17)	1,50	
Tepelné 3)	0,30 7)	0,50 7)	0,50 7)	1,00	0,50 4)	0,15 5)	0,10 16)	0,10	0,10	0,20 17)		0,15	0,10	0,20	0,20	1,00	
Kabelovody	0,10	0,30	0,30	0,30	0,10	0,10 15)	0,10	0,10	0,10	0,20 17)	0,15		0,10	0,20	0,20	1,00	
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,30	0,30	0,50	0,50	0,20	0,50 16)	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,30	0,30	0,10		
Potrubní pošta	0,30	0,30	0,30	0,30 10) 12)	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30	0,20	0,20	0,30		0,20	1,00	
Kolektory	0,30 9)	0,30 9)	0,30 9)	0,30 9)	0,10	0,10 15)	0,10	0,10	0,10	0,20 17)	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	1,00	
Koleje tramvajové dráhy	1,00	1,00	1,00	1,30	1,00 5)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v (m)⁽¹⁾

Druh sítě	Silové kabely do				Sdělovací kabely	Plynovodní potrubí ²⁾		Vodovodní sítě a přípojky	Tepelné sítě	Kabelovody	Stokové sítě a kanalizační přípojky	Potrubní pošta	Kolektory	Koleje tramvajové dráhy
	1 kV	10 kV	35 kV	220 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa							
Silové kabely	0,05 ¹⁸⁾	0,15	0,20	0,20	0,30 ⁹⁾ 0,10 ⁴⁾	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50	0,50	0,50	1,00
	0,15	0,15	0,20	0,20	0,180 ⁹⁾ 0,30 ⁴⁾	0,40	0,60	0,40	0,70	0,30	0,50	0,50	0,50	1,00
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,180 ⁹⁾ 0,30 ⁴⁾	0,40	0,60	0,40	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	1,00
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,180 ⁹⁾ 0,30 ⁴⁾	0,40	0,60 ⁶⁾	0,40	2,00 ⁶⁾	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00
Sdělovací kabely	0,30 ³⁾	0,80 ³⁾	0,80 ³⁾	0,80 ³⁾	10)	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,30	0,50	0,20	0,30	1,00
	0,10 ⁴⁾	0,30 ⁴⁾	0,30 ⁴⁾	0,30 ⁴⁾										
Plynovodní potrubí ²⁾	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50 ¹²⁾	0,50	0,40	1,00 ¹³⁾	0,40	0,40	1,20
	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	1,00	1,00	0,40	1,00	1,20
Vodovodní sítě a přípojky	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50 ¹²⁾	0,50	0,60	1,00 ¹³⁾	0,60	0,60	0,50	0,60	1,20
Tepelné sítě	0,30	0,70	1,00	2,00 ⁶⁾	0,80 ¹¹⁾	0,50	0,50	1,00 ¹³⁾		0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
Kabelovody	0,10	0,30	0,30	0,50	0,30	0,40	1,00	0,60	0,30		0,30	0,20	0,30	1,20
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00 ¹²⁾	1,00	0,60	0,30	0,30		0,30	0,30 ¹⁴⁾	1,20
Potrubní pošta	0,50	0,50	0,50	0,50 ⁶⁾	0,20	0,40	0,40	0,50	0,30	0,20	0,30		0,30	1,20
Kolektory	⁶⁾ 0,50	⁶⁾ 0,50	⁶⁾ 0,50	⁶⁾	0,30	0,40	1,00	0,60	0,30	0,30	0,30 ¹⁴⁾	0,30		1,20
Koleje tramvajové dráhy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	



PARÉ Č.



Jan Bedlivý, Zahradní 631, Kaplice 382 41

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
IČ: 03567559, tel.: 773 616 205

ODP.PROJEKTANT	JAN BEDLIVÝ	KRESLIL	JAN BEDLIVÝ	DATUM	08/2019	VÝKRES Č.	12
POZEMEK	1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349	MÍSTO AKCE	Třebechovice pod Orebem	STAVBA	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem	STUPĚŇ	DPS
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové	PŘÍLOHA	D.1.4.A	TAB. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH SÍTÍ		MĚŘITKO	BEZ M.