



CIRKULAČNÍ ČERPADLO : WILO STAR-Z 25/6

Dopravní výška čerpadla 6 m
 Napájení čerpadla 230 VAC
 Průtok čerpadla 4,5 m³/h
 Stavební délka 180 mm
 Světlost čerpadla DN 25
 Teplota kapaliny 2...65 °C
 Tlak PN 10
 Typ připojení čerpadla Vnější závit
 Velikost připojení čerpadla 6/4"
 Hmotnost 2.66 kg

LEGENDA :

— PITNÁ VODA – PPr PN16 tepelně izolované
 - - - CIRKULAČNÍ VODA – PPr PN16 tepelně izolované
 - . - . TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA – PPr PN20 tepelně izolované
 (tepelná izolace dle vyhlášky č. 193/2007)

IZ TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON
 KK(DN) KULOVÝ KOHOUT
 ZK(DN) ZPĚTNÁ KLAPKA
 T TEPLOTNÍ ČIDLO
 F(DN) FILTR
 MK SERVISNÍ VENTIL SE ZAJIŠTĚNÍM, S VYPOUŠTĚNÍM
 PV POJISTNÝ VENTIL
 Č ČERPADLO OBĚHOVÉ
 EX EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PITNOU VODU

VOD. VODOMĚR
 VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
 TSV TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 EV ELEKTROVENTIL 230V
 AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 T, TI TEPLOMĚR
 M MANOMETR
 V VENTIL
 TV TERMO VENTIL PRO NASTAVENÍ TEPLoty 25–45°C
 REG.V. REGULAČNÍ VENTIL S PRŮTOKOMĚREM – RPV

V-VF06 NAPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO VYTÁPĚNÍ



		PARÉ Č.	
		Jan Bedlivý, Zahradní 631, Kaplice 382 41	
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST IČ: 03567559, tel.: 773 616 205			
ODP.PROJEKTANT JAN BEDLIVÝ	KRESLIL JAN BEDLIVÝ	DATUM 08/2019	VÝKRES Č. 09
POZEMEK 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349		MÍSTO AKCE Třebechovice pod Orebem	
STAVBA Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		STUPEŇ DPS	
STAVEBNÍK Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové		PŘÍLOHA D.1.4.A ZAPOJENÍ ZÁSOBNIKU TUV	