



U POKOJŮ:
- CELKOVÉ OSVĚTLENÍ - 100 Lx
- OSVĚTLENÍ PRO ČTENÍ - 300 Lx
- NOČNÍ OSVĚTLENÍ 5Lx

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	NÁZEV
3.01	SCHODISTE
3.02	VÝTAH - NEČISTÝ PROVOZ
3.03	CHODBA
3.04	CHODBA
3.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
3.06	KUCHARNA
3.07	POKOJ 1-L
3.08	KOUPELNA
3.09	POKOJ 2-L
3.10	KOUPELNA
3.11	POKOJ 2-L
3.12	KOUPELNA
3.13	POKOJ 2-L
3.14	KOUPELNA
3.15	POKOJ 2-L
3.16	KOUPELNA
3.17	SCHODISTE
3.18	MYTÍ INKONT. POMUCEK
3.19	SPINAVÉ PRADLO
3.20	ČISTÉ PRADLO
3.21	UKLID
3.22	KOUPELNA S ASISTENCI
3.23	PRESIN
3.24	WC M - VER.
3.25	WC M - VER.
3.26	PRESIN
3.27	WC Z - VER.
3.28	WC IMOBILNÍ
3.29	RECEPCE
3.30	SKLAD IMOB. POMUCEK
3.31	SKLAD
3.32	POKOJ 2-L
3.33	KOUPELNA
3.34	POKOJ 2-L
3.35	KOUPELNA
3.36	POKOJ 2-L
3.37	KOUPELNA
3.38	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
3.39	CHODBA
3.40	KANCELAR VRCHNÍ SESTRY
3.41	ORDINACE
3.42	VEDENÍ
3.43	PRESIN
3.44	PISOAR
3.45	WC M
3.46	PRESIN
3.47	SPRCHA Z
3.48	WC Z
3.49	TERASA
3.50	CHODBA
3.51	SKLAD VOZIKU

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--	---

 Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLĚŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		měřítko 1:100	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum dokončení - revize 00 10.2019	datum revize
název přílohy 3.NP - OSVĚTLENÍ		DPS SO-1 stupeň SO/PS	EL.10 číslo výkresu 00 revize