



ROZVODY VEDENY V TUHÝCH TRUBKÁCH
PŘÍPEVNĚNÝCH KE KROVU

DO OKAPOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ BUDOU INSTALOVÁNY TOPNÉ KABELY.
VE ŽLABECH BUDOU VEDENY ROVNOBĚŽNĚ 2 KABELY JEDNOHO OKRUHU,
DO SVODŮ BUDOU SPUŠTĚNÝ AŽ 0,5m POD ÚROVEŇ TERÉNU / TERASY

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

<div>Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546</div>	<div>Generální projektant: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz</div>	Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý	
		<div>±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV</div>	
		Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý	
		Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý

<div>Zpracovatel dílu: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz</div>	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
	etapa	zakázkové číslo 190503	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY	měřítko 1:100		
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody	datum dokončení - revize 00 10.2019		datum revize
název přílohy PODKROVÍ	DPS SO-1 stupeň SO/PS	EL.14 číslo výkresu	00 revize