



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	NÁZEV
4.02	VÝTAH - NEČISTÝ PROVOZ
4.03	CHODBA
4.04	CHODBA
4.05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
4.06	AKVIZAČNÍ MÍSTNOST
4.07	POKOJ 1-L
4.08	KOUPELNA
4.09	POKOJ 2-L
4.10	KOUPELNA
4.11	POKOJ 2-L
4.12	KOUPELNA
4.13	POKOJ 2-L
4.14	KOUPELNA
4.15	POKOJ 2-L
4.16	KOUPELNA
4.17	SCHODISTE
4.18	NYTI INKONT. POMŮCEK
4.19	SPINAVÉ PRÁDLO
4.20	ČISTÉ PRÁDLO
4.21	UKLID
4.22	KOUPELNA S ASISTENCÍ
4.23	PŘEDSÍN
4.24	WC M - ZAMESTNANCI
4.25	WC M - ZAMESTNANCI
4.26	PŘEDSÍN
4.27	WC Z - ZAMESTNANCI
4.28	WC IMOBILNÍ
4.29	RECEPCE
4.30	SCHODISTE
4.31	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
4.32	POKOJ 2-L
4.33	KOUPELNA
4.34	POKOJ 2-L
4.35	KOUPELNA
4.36	TERASA
4.37	TERASA
4.38	CHODBA
4.39	SKLAD VOZÍKU

ZAPOJENÍ SVÍTIDEL NOČNÍHO OSVĚTLENÍ



- U POKOJŮ:
- CELKOVÉ OSVĚTLENÍ - 100 Lx
 - OSVĚTLENÍ PRO ČTENÍ - 300 Lx
 - NOČNÍ OSVĚTLENÍ 5Lx

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autorů Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
	 ±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
	Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--	---

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
--	--	------------------------------	-------------------------------------

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko 1:100	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy 4.NP - OSVĚTLENÍ		DPS SO-1 stupeň SO/PS	EL.12 číslo výkresu
			00 revize