



U POKOJŮ:
- CELKOVÉ OSVĚTLENÍ - 100 Lx
- OSVĚTLENÍ PRO ČTENÍ - 300 Lx
- NOČNÍ OSVĚTLENÍ 5Lx

OZN.	NÁZEV
2.01	SCHODIŠTĚ
2.02	VÝTAH - NEČISTÝ PROVOZ
2.03	CHODBA
2.04	CHODBA
2.05	SPOLČEŇSKÁ MÍSTNOST
2.06	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST
2.07	POKOJ 1-1
2.08	KOUPELNA
2.09	POKOJ 2-1
2.10	KOUPELNA
2.11	POKOJ 2-1
2.12	KOUPELNA
2.13	POKOJ 2-1
2.14	KOUPELNA
2.15	POKOJ 2-1
2.16	KOUPELNA
2.17	SCHODIŠTĚ
2.18	MYTÍ INKONT. POMUCEK
2.19	SPINAVÉ PRADLO
2.20	ČISTÉ PRADLO
2.21	UKLID
2.22	KOUPELNA S ASISTENCÍ
2.23	PŘEDSÍN
2.24	WC M - VĚR
2.25	WC M - VĚR
2.26	PŘEDSÍN
2.27	WC Z - VĚR
2.28	WC IMOBILNÍ
2.29	RECEPCE
2.30	SKLAD
2.31	POKOJ 2-1
2.32	KOUPELNA
2.33	POKOJ 2-1
2.34	KOUPELNA
2.35	POKOJ 2-1
2.36	KOUPELNA
2.37	POKOJ 2-1
2.38	KOUPELNA
2.39	SCHODIŠTĚ
2.40	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
2.41	CHODBA
2.42	SESTERNA
2.43	AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST
2.44	SOCIALNÍ PRACOVNICE
2.45	DENNÍ MÍSTNOST
2.46	SATNA M
2.47	SPRCHY M
2.48	SATNA Z
2.49	SPRCHY Z
2.50	PŘEDSÍN
2.51	WC M
2.52	WC M
2.53	PŘEDSÍN
2.54	WC Z
2.55	WC Z
2.56	TERASA
2.57	TERASA
2.58	CHODBA
2.59	SKLAD VOZÍKŮ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

Autori
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	---	--	---

Zpracovatel dílu: ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
---	--	------------------------------	-------------------------------------

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLĚŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby zakázkové číslo 190503 měřítko 1:100
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY	díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody	datum dokončení - revize 00 10.2019
název přílohy 2.NP - OSVĚTLENÍ	DPS SO-1 stupeň SO/PS	EL.08 číslo výkresu
		00 revize