



- SVODY SKRYTÉ VODIČEM AlMgSi Ø8 S PVC IZOLACÍ, PODPĚRY PV 1p S ROZTEČÍ 0,5m




- NAD VENKOVNÍ ČÁSTI KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, KTERÉ VYČNÍVÁJÍ NAD OKRAJ STŘECHY, NAD PŘÍPADNÝMI ANTÉNAMI, BUDOU VZTYČENY ODDÁLENÉ JÍMAČE, KTERÉ SE NAPOJÍ K HROMOSVODNÉ SOUSTAVĚ



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 <p>±0,000 = 604,940</p> <p>souř. systém JTSK, výškový systém BpV</p>
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP^{s.r.o.} Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 81, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  ATIP Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý
			

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190503			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY	měřítko 1:150				
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody	datum dokončení - revize 00 10.2019		datum revize		
název přílohy OCHRANA PŘED BLESKEM	DPS stupeň	SO-1 SO/PS	EL.15 číslo výkresu		00 revize