

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafo TR1 a přírodních kabelů pro technické provozy - realizace

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ve výzvě a technické zprávě je uvedena úprava přírodních pole R1 a to výměna proudových traf TA01 za nová s převodem 1500/5A, 15VA, t.p. 1,0. Tuto položku jsme ve výkazu výměr nenašli, platí tedy popis, či výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr. Nově doplněné položky jsou p. číslo 3 a p. číslo 31 upraveného Výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Ve výzvě a technické zprávě je uveden kabel pro nové propojení mezi transformátorem TR1 a VN rozvaděčem 3x 10-AXEKVCE 1x70/16 s koncovkami POLT 10D 1XI, ale ve výkazu výměr je uveden kabel 3x 35-AXEKVCE 1x70/16 s koncovkami POLT 42D 1XI tato specifikace je použitelná i pro budoucí vyšší napětí 35kV. Který z údajů je tedy platný?

Odpověď na dotaz č. 2:

Správně je to uvedeno ve výkazu výměr, aby se po přechodu na vyšší napěťovou hladinu nemusel přívodní kabel měnit.

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí 22. 4. 2020 v 9:30 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- Výkaz výměr nemocnice úprava 8.4

V Hradci Králové 8. 4. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření