

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10)**

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z organizačních důvodů rozhodl zadavatel o změně hodiny prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Původní termín s hodinou pro prohlídku místa plnění stanoven na: 16. 4. 2020 v 10 hod.

Termín s novou hodinou pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na: 16. 4. 2020 v 11 hod.

Podmínky pro účast na prohlídce místa plnění

Zadavatel s ohledem na trvání opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 sděluje následující podmínky pro účast na prohlídce místa plnění plánované na den 16. 4. 2020.

- 1) Všichni zájemci o prohlídku místa plnění jsou povinni nejpozději do 18:00 hodin dne 15. 4. 2020 **písemně na kontaktní e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz sdělit zadavateli identifikační a kontaktní údaje osoby, která se bude účastnit prohlídky místa plnění (jméno a příjmení, telefon, email).**
- 2) Každý účastník prohlídky místa plnění **musí být povinně vybaven ochrannými prostředky minimálně v rozsahu: ústní rouška a rukavice.** Osobám bez těchto ochranných prostředků nebude prohlídka umožněna.
- 3) Každý účastník prohlídky místa plnění před zahájením prohlídky **musí podepsat čestné prohlášení, že ani on ani osoby, se kterými žije v domácnosti, se nenachází v nařízené karanténě, a že si není vědom toho, že by byl v posledních 30 dnech v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19;** čestné prohlášení bude předloženo zadavatelem na místě samém. Osobám, které čestné prohlášení nepodepíší, nebude prohlídka místa plnění umožněna. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že šíření COVID-19 může zakládat trestní odpovědnost jak fyzických, tak právnických osob (viz § 152 a 153 TZ a § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Zadavatel **neumožní prohlídku místa plnění osobě, která bude vykazovat zjevné příznaky onemocnění** (např. zvýšená teplota, kašel apod.).

Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění bude probíhat individuálně (tedy po jedné osobě), případně podle počtu osob za dodržení bezpečných rozestupů společně, z důvodu minimalizace rizik se prohlídka místa plnění smí účastnit pouze jedna osoba od jednoho dodavatele.

Zadavatel dále žádá účastníky, aby v místě srazu a po celou dobu prohlídky dodržovali od ostatních osob minimální vzdálenost 2 m a měli nasazené ochranné prostředky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Kabelová skříň SS102 s pojistky PH 250A..ks.....1,00 . Podle blokového schéma by vedle uvedené skříně měla být další skříňka se svodiči bleskových proudů. Ve výkazu ale není obsažena. Máme do ceny výše uvedené položky započítat i skříňku se svodiči bleskových proudů, nebo do výkazu chybějící skříňku doplníte?

Odpověď na dotaz č. 1:

Skříňka byla doplněna do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Provizorní propojení se stávající přípojkovou skříní.....ks.....1,00. Můžete blíže specifikovat, co máme v položce ocenit (kabely vč. dimenze, trasa nebo výkop atd.)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Do výkazu výměr byly doplněny položky pro propojení. Kabel je specifikován v blokovém schématu v PD.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Kabelové příchytka na strop pro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém...bal....1,00. Můžete blíže specifikovat v kusech, co máme ocenit v 1 balení ?

Odpověď na dotaz č. 3:

Do výkazu výměr doplněna položka s podrobným popisem.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr profese silnoproud jsou položky: Led pásek pod kuch.linku.....ks... .Můžete blíže specifikovat, co máme v položce ocenit (např. přisazený AL profil šíře do 20mm vč . transparentního difuzoru a LED pásku cca 10-12W IP 20 v referenční délce 4 metrů + zdroj min 60W IP 20 +koncovky a drobné příslušenství)?

Odpověď na dotaz č. 4:

Do výkazu výměr byly doplněny položky s podrobným popisem.

Dotaz č. 5:

V části – 01 Bourací práce, u položek

48 K 9 R-09 Odstranění střešní krytiny z hliníkových šablon v celém rozsahu střechy kpl 1,000 0,00

49 K 9 R-10 Odstranění dřevěného krovu v celém rozsahu střechy kpl 1,000 0,00

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis prací, není k dispozici ani výkres řezu střechy, tudíž není možné relevantně nacenit.

Můžete upřesnit, popřípadě poslat dopřesnění prací? Jinak by to byl hrubý odhad nákladů.

Odpověď na dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr byly tyto položky upraveny a jsou nově s výměrou, dále byly doplněny nové položky č. 160 a č. 161 ve stejném oddíle.

Dotaz č. 6 a):

V části – 02 Stavební úpravy

502 K 767 Os/28 D označení budovy - domovní číslo nerez , výška číslic 150 mm - specifikace dle PD kpl 1,000 0,00

VV "výpis ostatních prvků - ozn. Os/28" 1 1,000

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis, nevíme, jakým nápisem bude označení budovy ani jakým systémem bude značení pater.

Odpověď na dotaz č. 6 a):

Zde jde o číslo popisné, specifikace dle PD a výkazu výměr je dostačující k ocenění položky.

Dotaz č. 6 b):

V části – 02 Stavební úpravy

503 K 767 Os/29 D označení pater - číslo nerez, výška číslic 150 mm - specifikace dle PD ks 8,000 0,00

VV "výpis ostatních výrobků - ozn. Os/29" 2+2+2+2 8,000

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis, nevíme, jakým nápisem bude označení budovy ani jakým systémem bude značení pater.

Odpověď na dotaz č. 6 b):

Zde budou nápisy vždy typu „1. patro“, „2. patro“, atd. Specifikace dle PD a výkazu výměr je dostačující k ocenění položky.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr obj. SO 01 Bourací práce je položka č. 84 – Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálů na bázi sádry... - 452,35 tun. Protože v položkách 128 a 129 Demontáže SDK konstrukcí je celková hmotnost suti pouze 9,988 tun, domníváme se, že pol. č. 84 nemá správnou výměru. Prosíme o vysvětlení, případně opravu této položky.

Odpověď na dotaz č. 7:

Tato položka nesprávně započítávala i hmotnost odstraňovaných vápenocementových omítek. Ve výkazu výměr bylo upraveno a nyní je již správně.

Dotaz č. 8:

Žádáme tímto o vysvětlení, ve kterých položkách jsou obsaženy výměry pro provedení základových pasů dvou nových výtahových šachet. V případě, že tyto položky ve výkazu výměr chybí, prosíme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 8:

Tyto základové pasy ve výkazu výměr chyběly, byly do výkazu doplněny.

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 05 (návrh SOD) je v části „Staveniště a jeho zařízení“ v bodě 38. uveden podrobný popis 1x dvojbuňky pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP a 1x zasedací dvojbuňky. Požadované vybavení buněk je nadstandardní, a proto se domníváme, že by se tyto dvojbuňky měly ve výkazu výměr „VRN 3 - Zařízení staveniště“ vyčlenit jako samostatné položky s jejich podrobným popisem.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel trvá na ocenění vybavení buněk do výkazu výměr „VRN 3 - Zařízení staveniště“.

Vlastní podnět zadavatele:

Zadavatel sděluje, že dle zjištěných informací přestala původně uvažovaná skládka v Křovicích u Dobrušky ukládat vybourané materiály. Další nejbližší skládka je v Českých Libchavách. Došlo tudíž i k úpravě položky č. 77 v oddílu bouracích prací.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 10
Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 10

V Hradci Králové 9. 4. 2020

Ing. Monika Jančová
na základě pověření