

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek
Spisová značka	CIRI/2020/230
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	Otevření řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o specifikaci povrchové úpravy střešní krytiny - trapézových plechů.

Odpověď na dotaz

Střešní trapézové plechy budou provedeny s povrchovou úpravou - žárově pozinkovaný plech s vrstvou organického polyesterového laku, kde tloušťka laku je 25µm. Barevný odstín střešního pláště - RAL 7042-tmavě šedá. Ve stejné barvě budou provedeny i střešní žlaby a svody.

Hlavní nosná ocelová konstrukce bude provedena v modrém odstínu RAL 5017.

Dle technické zprávy statika v PD je požadavek na nátěrový systém hlavní nosné konstrukce: Stupeň korozní agresivity prostředí je C3 dle ČSN ISO 9223, ČSN ISO 9224, ČSN EN ISO 12944-2.

Životnost nátěru dle ČSN EN ISO 12944-1 je vysoká (H) více než 15 let.

Pro vnější ocelové konstrukce je navržena protikorozní ochrana nátěrovým systémem o celkové nominální tloušťce NDTF (tloušťka suchého povlaku) odpovídající tomuto stupni dle ČSN EN ISO 12944 na povrch Sa2 1/2 připravený otryskáním dle ČSN ISO 8501-1 pro nové konstrukce a dle ISO 8501-2 pro stávající konstrukce.

Kompletní nátěrový systém bude proveden v dílně v barevném odstínu dle požadavku investora. Na stavbě se provede očištění poškozených ploch a tyto plochy se opatří kompletním nátěrem. Styčné plochy před provedením přípojů musí být očištěny a odmaštěny.

Pozn. barevný odstín střešního pláště i nosné ocelové konstrukce přístřešku bude odpovídat barevnému řešení fasády objektu školy.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání končí 5. 5. 2020 v 10:00.

Za zástupce zadavatele na základě pověření