

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010584
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Položka č. 166 v rozpočtu ASŘ, neříká pro jaký typ zdiva, jakou tloušťku zdiva a kde se infusní clony mají aplikovat. Prosím tedy o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Infusní clona je specifikována v technické zprávě a v jednotlivých řezech.

Celková výměra bude

32,3 m pro tloušťku zdiva 375 mm suterén – zdivo z cihelných bloků CDK-L

5,0 m pro tloušťku zdiva 400 mm suterén – zdivo z cihelných bloků CDK-L

1,9 m pro tloušťku zdiva 450 mm viz půdorys suterén – zdivo z cihelných bloků CDK-L

14,7 m pro tl. zdiva 300 mm 1. NP – plynosilikátové tvárnice

12 m pro tl. zdiva 450 mm 1. NP – stávající zdivo (dle původní dokumentace)

5 m pro tl. zdiva 400 mm 1. NP – stávající zdivo (dle původní dokumentace)

Dotaz č. 2

Chybí položka pro ocenění D+M Ovládacích tlačítek pro předstěnové splachovací systémy.

Odpověď na dotaz č. 2

Tlačítka obsahuje ceníková položka 726111031 v ceně instalačního prvku

81	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	--------	-------	------	------

Dotaz č. 3

Ohledně markýzy vznášíme dotaz, zda-li v dokumentaci není přesnější specifikace, protože, kazetová výsuvná markýza lze technicky udělat max. do šířky 4 m (v poplávce 5,5 m) není tím spíše myšlena markýza se stříškou? Má být pouze na vypínač či dálkové ovládání a zda není požadavek na větrné (otřesové) čidlo, protože při této velikosti markýzy je při poryvu větru velké riziko poškození.

Odpověď na dotaz č. 3

Markýza bude dodána dle PD s tím, že vypínač na ovládání je umístěn na vnějším obvodovém zdivu a součástí markýzy bude i dodání větrného čidla.

Příklad markýzy šířky až 7 m <https://www.climax.cz/markyzy/kazetove/segno>

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací