

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**
Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsme nenalezli okna ozn.O19 a O30.

Odpověď č. 1:

Okna (2 ks) s ozn. O19 jsou doplněna do výkazu výměr soupisu prací, dodávek a služeb (pol. č. 105 a 106).

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou této dodatečné informace.

Okna (2 ks) s ozn. O30 již byla vyměněna v rámci akce „Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“. Proto již nejsou předmětem této zakázky. Tato skutečnost je uvedena v dokumentu: „Broumov – dodatečné informace k PD.pdf“, jenž je součástí projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

V pol.č.112 a 116 je M+D dveří do kadeřnictví. Tyto jsou bez označení, chybí schéma – členění.

Odpověď č. 2:

Dveře do kadeřnictví budou rozměru 900/2000 mm dle výkazu výměr. Profil dveří, povrch, odstín a kování bude shodný s dveřmi s ozn. D01 (viz D.3.12 – TABULKA DVEŘÍ.pdf).

Dveře do kadeřnictví budou plné se sendvičovou výplní (extrudovaný polystyren s plastovým akrylátovým povrchem) a bez nadsvětlíku.

Dotaz č. 3:

Dle DI č.3 je do výkazu výměr doplněno 9 kusů oken rozm.1,08x1,03m ve 2.NP. K těmto oknům opět chybí schémata, členění.

Odpověď č. 3:

Uvedených 9 kusů oken ve 2.NP bude stejného členění a provedení jako okna s ozn. O24 (viz D.3.11 – TABULKA OKEN.pdf).

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s § 99 odst. 2 zákona, o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 4. 2020 v 10:00 hodin.

Příloha:

BROUMOV - ONN Broumov-snížení energetické náročnosti (zadání) _DI04

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 14. 4. 2020

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření