

## Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

**Zakázka:** Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafo TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy - realizace

### Identifikační údaje zadavatele:

Název            **Královéhradecký kraj**  
Sídlo            **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
IČO              708 89 546  
DIČ              CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, [jbuckova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jbuckova@kr-kralovehradecky.cz), +420 495 817 512

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

### Dotaz č. 1:

Existuje rozměrový výkres nebo bližší specifikace k položce č. 29 v části Elektromontáže ?  
29 210020671 ocelová nosná konstrukce klasická vč. zhotovení kg 300,00

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zmiňovaná položka č. 29 je podle posledního zveřejněného výkazu výměr ze dne 8. 4. 2020 č. 30. Žádný výkres neexistuje. Jedná se zhotovení jednoduchých podpůrných konstrukcí přímo na místě pro podepření kabelů apod.

**Dotaz č. 2:**

Následující položka, která je uvedena v „demontážích“ se má ocenit pouze demontáží? I když v popisu položky je „včetně zhotovení / dmtž“

Pokud se jedná o novou konstrukci, je k dispozici rozměrový výkres?

30 210020671 ocelová nosná konstrukce klasická vč. zhotovení /dmtž kg 2000,00

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Výše zmiňovaná položka č. 30 je podle posledního zveřejněného výkazu výměr ze dne 8. 4. 2020 aktuálně č. 32. Ano, položku ocenit pouze jako demontáž. Jedná se o demontáž ochranných rámu s pletivem okolo současného transformátoru a vlastní demontáž transformátoru – proto je vyšší hmotnost.

**Zadavatel lhůtu pro podání nabídek nemění, lhůta pro podání nabídek končí 22. 4. 2020 v 9:30 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 4. 2020

Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření