

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II
Spisová značka	CIRI/2020/229
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, IČO 62690361, se sídlem 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
Způsob zadání	Zjednodušení podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V předloženém soupisu prací, který byl přílohou DI č. 3 uveřejněné 9.4.2020 chybí prvek označený jako D5-2.05. Žádáme o jeho doplnění.

Odpověď na dotaz

V rámci revize soupisu prací s výkazem výměr byly doplněny dveře D5-2.05. V návaznosti na poskytnuté odpovědi zadavatel uveřejňuje revidovaný soupis prací s výkazem výměr jako součást přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 2

Okna 1800/2100.....NELZE jako jednokřídlé – je mimo možností plastových prvků – nutno rozčlenit

Odpověď na dotaz

Zadavatel předpokládá realizaci jednokřídlého okna, otvíravého, sklopného, s šířkou 1200 mm. Zbytek okna bude tvořit fixní zasklení (600 mm) a předpokládá se členění okna vertikálně na třetiny.

Dotaz č. 3

Zasklení – požadováno trojsklo....požadované $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ je možné při zasklení dvojsklem

Odpověď na dotaz

Zadavatel trvá na realizaci zasklení izolačním trojsklem dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 4

Barvy – Bude nutné vybírat z folií, které jsou k dispozici – s největší pravděpodobností je nebude možné zcela sjednotit s ostatními truhlářskými výrobky

Odpověď na dotaz

Zadavatel bere na vědomí omezený výběr folií dodavatelů oken. Předpokládá se co největší možné přiblížení ostatním truhlářským výrobkům.

V návaznosti na poskytnuté odpovědi zadavatel uveřejňuje revidovaný soupis prací s výkazem výměr jako součást přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání se přiměřeně prodlužuje ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Lhůta pro podání nabídek končí 28. 4. 2020 v 10:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření