

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

Zakázka: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafů TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy - realizace

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

23	dokumentace skutečného provedení
----	----------------------------------

Je dokumentace skutečného provedení součástí dodávky, nebo postačí pořídit poznámky do původní dokumentace? Pokud je požadována oficiální dokumentace skut.provedení, v jaké formě (elektronicky / tištěné kolik paré)? Poskytne investor původní projektovou dokumentaci v dwg formátu pro editaci?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, dokumentace skutečného provedení je součástí dodávky, viz Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo bod 4.5.

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo bod 9.2.4. - Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném prepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.

Ano, pro editaci investor poskytne původní projektovou dokumentaci v dwg formátu.

Dotaz č. 2:

64	pronájem a provoz elektrocentrály 250kVA	den	3,00
----	--	-----	------

Elektrocentrála musí být k dispozici celé 3 dny (72hod), nebo postačí po dobu nezbytnou pro pokrytí výpadku dodávky el.energie?

Odpověď na dotaz č. 2:

Pro cenovou nabídku počítejte s elektrocentrálou na 3 dny.

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek nemění, lhůta pro podání nabídek končí 24. 4. 2020 v 8:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 20. 4. 2020

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření