

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010584
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V projektu je navržena maloformátová plechová krytina z ocelového plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou na bázi polyuretanu ze šablon do 4 ks/m². Tato krytina se provádí na bednění. V projektu jsou latě. Žádáme zadavatele o upřesnění střešní krytiny.

Odpověď na dotaz č. 1

Maloformátovou plechovou krytinu je možné pokládat i na střešní latě, tak jak je navrženo v PD. Např. výrobce Satjam uvádí u maloformátových krytin – např. Arad Modul, Reno Premium, Taurus Premium, jako podklad latě.

Dotaz č. 2

Střešní okna – nesoulad PD a VV

a) dle VV - izolační trojsklo

b) dle výpisu oken (D.1.1.1.11.01.03 VÝPIS OKEN O10-O14) - izolační dvojsklo

Odpověď na dotaz č. 2

Střešní okna budou s trojsklem a mají splňovat $U_w=1,2\text{W/m}^2\text{K}$ (v popise položky chybně uvedeno 0,83) a $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$, tedy u střešního okna platí výkaz výměr a bude tam izolační trojsklo dle VV.

Dotaz č. 3

Na základě obdržených odpovědí ve Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 je konstatováno v odpovědi na dotaz č. 1, že se záruční doba zkracuje na 60 měsíců. Dále je zde uvedeno, že uvedená záruka má být na veškeré součásti předmětu díla a dále, že toto je v praxi běžně uplatňovaná doba.

V praxi běžně uplatňovaná záruka je správně uvedených 60 měsíců, ale zároveň je uvedeno, že na speciálních stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (jedná se např. o silnoproudé i slaboproudé elementy, zařízení, předměty apod.). Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a technologií.

Žádám vás o vysvětlení záruky na spotřební materiál, jako jsou např. světelné zdroje.

Odpověď na dotaz č. 3

Požadovaná záruka v trvání šedesáti měsíců dopadá na všechny součásti předmětu díla, tedy i na tzv. spotřební materiál, jako např. světelné zdroje apod.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací