



- ZNAČENÍ VÝVODŮ A OBVDŮ**
- 1/5 - zásuvka 240V/16A
 - 1/X - osvětlení
 - poř. č. zásuvky
 - č. obvodu
 - ozn. svítidla
 - V₁ - vývod pro pohon dveří (rezerva) ukončení v krabici
 - zásuvka se svodičem přepětí
 - V₁ - vývod pro pohon dveří (rezerva) ukončení v krabici

Elektrická vedení uložít v rýze pod omítkou. Trasy vedení je třeba volit přednostně do tras stávajících vedení. Stávající vedení nacházející se v trasách nových vedení budou demontovány. Rýhy pro elektrická vedení budou vysokými přednostně ve směru zděva. Zapravení rýh se provede výpennou omítkou, pro nýtér stěn (vymalování) se užije minerální barva, odstín bílý.

Pro elektrická vedení v PC učebních nebo kancelářích se použijí kovové (hliníkové) parapetní kandy. Pro uložení elektrických vedení NEBUDDOU používány plastové lišty. Výjimkou jsou učebny ve 2.n.p. na východní straně objektu.

Zásuvky a spínače budou umístěny ve výšce 1,2m od podlahy (střed), není-li jinak uvedeno. V případech soustředění do jednoho místa budou zásuvky i spínače umístěny do společných rámečků. V místnostech s kazetovým či stukovým zabežením stropem a celostěnovým dřevěným obkladem budou použity zásuvky a spínače korespondující s těmito prvky. Výběr musí odsouhlasit zpracovatel architektonické části dokumentace.



UPOMÍNKA: Tato projektová dokumentace podléhá ochraně podle přílohy č. 13 zákona č. 113/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

**KOPIDILNO ČP.1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ
REKONSTRUKCE ELEKTROROZVODŮ 2.NP A 3.NP**

INVESTOR STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ HELMARHOVA NÁMĚSTÍ ČP.1 507 32 KOPIDILNO IČ 64812201	PROJEKTANT AMX s.r.o. SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 25683857	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ČINNOSTI TECHNICKÝCH PORADŮ PRO ZEMĚMĚŘENÍ TEL: 717 713 718 E-MAIL: amx@amx.cz ING. ARCH. ZDENEK HANUŠ
---	---	---

OSBĚL DOKUMENTACE ZPRACOVATEL OSBĚL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STUPEŇ DOKUMENTACE DATUM	SILNOPRŮDA ELEKTROTECHNIKA SPE, ŽŮNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ ING. JOSEF ČIHRA PRO STAVĚNÍ ŘEŠENÍ A PRO PROVAZENÍ STAVBY ČERVEN 2016 MĚŘÍTKO 1:75	SPRÁVNÍ PRACOVNÍ ÚKOL 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 MČ: 002 006 305 e-mail: mch@amx.cz
--	--	---

NÁZEV PŘELOHY: Pátdorys 2.nadzemního podlaží-zásuvkový rozvod

ČÍSLO PŘELOHY: D.1.4.g. 4