

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka:	Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2020-010234
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V objektech A i B jsou navržena okna ozn. Ob1 jako dvoukřídlá ... jedno křídlo otevíravé a sklopné a jedno křídlo fixní – z tohoto zadání vyplývají balkonové dveře, které mají spodní rám nad podlahou, který není bezbariérový. V případě požadavku na bezbariérový průjezd dveřmi (tzn. hliníkový práh) nelze mít křídlo sklopné.

Odpověď na dotaz č. 1

Navržené řešení je proveditelné. Zadavatel požaduje bezbariérový průjezd dveřmi, tzn. použití hliníkového prahu při zachování otevíravé i sklopné funkce.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací