


## LEGENDA

N1.03–I
- STUPEŇ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTI / OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE (REI 45 DP1)
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- OZNAČENÍ MEZNÍHO STAVU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU / NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU V MINUTÁCH (EW 30 DP3+C,S)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR V KOUŘOTĚSNÉM PROVEDENÍ
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
- NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Legenda určuje základní podjednotku výpočtu místností. Stanovení přesné skupiny místností je závislé na specifickém počtu lůžek systémy a způsobu přidělení pacientů.

| OZNAČENÍ | NÁZEV | PLOCHA (m²) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | SCHODIŠTĚ | 21.16 | 2.30 | SKLAD | 26.73 |
| 2.02 | VÝTAH – NEČISTÝ PROVOZ | 7.39 | 2.33 | POKOJ 2–L | 37.91 |
| 2.03 | CHODBA | 46.81 | 2.34 | KOUPELNA | 7.64 |
| 2.04 | CHODBA | 74.84 | 2.35 | POKOJ 2–L | 35.49 |
| 2.05 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 77.47 | 2.36 | KOUPELNA | 6.24 |
| 2.06 | REHABILITAČNÍ MÍSTNOST | 19.52 | 2.37 | POKOJ 2–L | 26.89 |
| 2.07 | POKOJ 1–L | 13.95 | 2.38 | KOUPELNA | 9.41 |
| 2.08 | KOUPELNA | 3.09 | 2.39 | SCHODIŠTĚ | 23.43 |
| 2.09 | POKOJ 2–L | 28.55 | 2.40 | VÝTAH – ČISTÝ PROVOZ | 4.32 |
| 2.10 | KOUPELNA | 6.72 | 2.41 | CHODBA | 26.05 |
| 2.11 | POKOJ 2–L | 28.89 | 2.42 | SESTERNA | 25.61 |
| 2.12 | KOUPELNA | 6.81 | 2.43 | AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST | 20.66 |
| 2.13 | POKOJ 2–L | 28.60 | 2.44 | SOCIÁLNÍ PRACOVNICE | 20.21 |
| 2.14 | KOUPELNA | 6.90 | 2.45 | DENNÍ MÍSTNOST | 18.34 |
| 2.15 | POKOJ 2–L | 29.09 | 2.46 | ŠATNA M | 12.17 |
| 2.16 | KOUPELNA | 6.98 | 2.47 | SPRCHY M | 4.69 |
| 2.17 | SCHODIŠTĚ | 18.59 | 2.48 | ŠATNA Ž | 19.88 |
| 2.18 | MYTÍ INKONT. POMŮCEK | 4.71 | 2.49 | SPRCHY Ž | 11.81 |
| 2.19 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 5.95 | 2.50 | PŘEDSÍŇ | 1.51 |
| 2.20 | ČISTÉ PRÁDLO | 5.81 | 2.51 | WC M | 3.31 |
| 2.21 | ÚKLID | 4.79 | 2.52 | WC M | 1.31 |
| 2.22 | KOUPELNA S ASISTENCÍ | 15.24 | 2.53 | PŘEDSÍŇ | 2.56 |
| 2.23 | PŘEDSÍŇ | 1.71 | 2.54 | WC Ž | 1.60 |
| 2.24 | WC M – VEŘ. | 1.62 | 2.55 | WC Ž | 1.26 |
| 2.25 | WC M – VEŘ. | 1.71 | 2.56 | TERASA | 63.92 |
| 2.26 | PŘEDSÍŇ | 1.82 | 2.57 | TERASA | 73.20 |
| 2.27 | WC Ž – VEŘ. | 1.53 | 2.58 | CHODBA | 18.45 |
| 2.28 | WC IMOBILNÍ | 6.38 | 2.59 | SKLAD VOZÍKŮ | 9.07 |
| 2.29 | RECEPCE | 22.85 | | | |


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Náchodská 475
541 01 Trutnov
IČO: 70 88 25 25
3


| REVIZE Č. | OBSAH REVIZE | DATUM REVIZE |
|---|---|---|
| 10 | | |
| 09 | | |
| 08 | | |
| 07 | | |
| 06 | | |
| 05 | | |
| 04 | | |
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | Úprava v návaznosti na požadavky HZS | 20.09.2019 |

HSHK-4290-21708


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Náchodská 475
541 05 Trutnov
IČO: 70 88 25 25
3



Ing. ALENA HORNIGOVÁ
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost
ČKAIT - 0601278



Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý


±0,000 = 604,940
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý


Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP a.s.
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Vokatý
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:
Ing. Alena Hornigová
Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice
ČKAIT: 0601278
IČO: 499 95 880

Zodpovědný projektant dílu: Ing. Alena Hornigová
Vypracoval: Ing. Alena Hornigová
Kontroloval: Ing. Vladimír Vokatý


stavba: ŽACLÉŘ
DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ
etapa

číslo stavby: 7

stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení

zakázkové číslo: 190502

objekt (SO), provozní soubor (PS): **SO-1 DOMOV PRO SENIORY**

měřítko: 1:150

díl / profese: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

datum dokončení – revize 00: 07.2019

datum revize: 20.9.2019

název přílohy: PŮDORYS 2.NP

| stupeň | SO/PS | číslo výkresu | revize |
|---|---|---|---|
| DSP | SO–1 | PBŘ.05 | 01 |