

Atip a.s.
Pražská 169
Trutnov
541 01



D0000000101495489106

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001104873706

NAŠE ZNAČKA
8120071172

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
6. 8. 2019

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120071172

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Mladých horníků II 576, 542 01 Žacléř, Žacléř, ze dne 15. 7. 2019, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stávající stav: Klient požaduje přeložení stávajícího kabelového vedení nn z důvodu rekonstrukce objektu č.p. 576 na parcele č.646/2. Navržené řešení: Bude provedena demontáž stávající rozpojovací skříně SR602(SJZ R107) umístěná na objektu č.p.576. Stávající 4x knn AYKY 3x120/70 budou na vhodném místě přerušeny, naspojovány a zasmyčkovány do nové rozpojovací skříně SR 602/NKW2, která bude vhodně umístěna na pozemku č. 1480/1. Z nové rozpojovací skříně SR 602/NKW2 si klient vybuduje nové přírodní kabelové vedení (HDV) pro rekonstruovaný objekt č.p. 576. Stávající kabelové vedení AYKY 3x120/70 směr garáže bude z rozpojovací skříně R107 demontováno a nahrazeno novým knn AYKY 3x120/70, který bude vybudován novou trasou z rezervní poj. sady DTS TU_0252 Žacléř-VÚD DMH - U POLICIE, zakončený ve stávající rozpojovací skříni SR 202(SJZ R30)garáže. Stavba bude provedena v souladu s platnými normami ČSN a PNE. Po dokončení stavby bude stávající elektrické zařízení ekologicky zlikvidováno. Celková délka vedení AYKY 3x120/70 je cca 160m. Současně byla podána žádost na nový odběr č.4121550352 s RP 315A, pro rekonstruovaný objekt na p.č. 646/2.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jindřich Pícek. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 480 000,84 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoji.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost stanoviska je do 5. 2. 2020, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Letáček', with a large, sweeping flourish extending from the top right.

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Připojování